

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/85 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	HISENSE	HISENSE	HISENSE AS-36HR4SDKVQ (WHITE)	Hisense International EUROPE Investment CO, LTD	<p>ՕԴՈՐԱԿԻՉ 5 /առնվազն՝ 120 մ<sup>2</sup>/ Տարողություն սառեցման/ջեռուցման 4700W/4700W Ընթացիկ սառեցմում/ջեռուցմում 15.7A/15.2A Գնահատված էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) 3320W/3225W Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) 14.0A/14.0A Ծախսը սառեցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 3320W Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 3225W Լարման/հաճախականություն 220-240v~/50HZ Առավելագույն</p>

ներծծման ճնշում 1,6ՄՊԱ  
Լիցքաթափման առավելագույն  
ճնշում 4,8ՄՊԱ Առավելագույն  
թույլատրելի ճնշում 4,8ՄՊԱ  
Սառնագենտ R410A  
Շրջանառության օդի հոսք  
Նվազագույնը՝ 1000 մ/ժ Աղմուկ  
(ներսի (H)/Բացօթյա)  
46dB(A)/58DB(A) Հակաէլեկտրական  
I դաս Կլիմայի տեսակը T3 Չտաքաշ  
Առավելագույնը՝ 34կգ Հիմնական  
ռեժիմները Տաքացում, սառեցում  
Հզորությունը սառեցման ռեժիմում  
Առնվազն՝ 36000 BTU Հզորությունը  
ջեռուցման ռեժիմում  
Առնվազն՝37000BTU  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը  
Մինչև ( -7 C) ( +43°C) Ներքին բլոկի  
չափսերը (L x Բ x Խ) 50x29 x176 սմ ( +/ - 10%) Ինվերտորային շարժիչի ՝  
ոչ Ապահովող մակերեսը՝ Առնվազն՝  
120 մ² Երաշխիք 3տարի Արտաշատի  
համայնքապետարանի վարչական  
շենքը բաղկացած է 9 /ինը/  
հարկերից: Շենքի հարկերում  
օդորակիչների տեղադրման  
բաշխվածությունն այսպիսին է՝  
1-1-ին հարկում՝ 1 հատ առնվազն 40  
մ² 2-րդ հարկում՝ 4 հատ առնվազն

				<p>30 մ<sup>2</sup> 3-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 80 մ<sup>2</sup> 4-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 40 մ<sup>2</sup> 5-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 60 մ<sup>2</sup>, 1 հատ առնվազն 40 մ<sup>2</sup>, 6-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 60 մ<sup>2</sup> 7-րդ հարկում 2 հատ առնվազն 30 մ<sup>2</sup>, 2 հատ առնվազն 40 մ<sup>2</sup>, 1 հատ առնվազն 60 մ<sup>2</sup>, 8-րդ հարկում 3 հատ առնվազն 30 մ<sup>2</sup>, 4 հատ առնվազն 40 մ<sup>2</sup>, 1 հատ առնվազն 60 մ<sup>2</sup>, 9-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 120 մ<sup>2</sup>,</p> <p>Օդորակիչների տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են մասնակցի կողմից: Օդորակիչների տեղադրման և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НАР-АВ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					