

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG	BERG	<p>Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 18000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 60մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով:</p> <p>Առավելագույն սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1620 Վտ /1585 Վտ Դրսի բլոկի</p>

				<p>աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7°~+42° 220-240Վ լարումով 50-60Հg հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 43/58դբ Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ <math>\geq 950</math> մ<sup>3</sup>/ժ Գազի տեսակ՝ R410A Լրացուցիչ պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է իրականացնի օդորակիչների տեղադրման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում և հասցեում: Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման, մոնտաժման և դրանց հետ կապված բոլոր նյութերի, օժանդակ սարքերի, դետալների, խողովակների և մալուխների, այլ իրերի ծախսերը կատարում է մատակարարը: Օդորակիչը տեղադրվելու է Աշտարակ համայնքի Փարպի բնակավայրի վարչական շենքում,ավտոաշտարակի ծախսերը կատարում է մատակարարը: Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG	BERG	<p>Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 18000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 60մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով:</p> <p>Առավելագույն սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1620 Վտ /1585 Վտ Դրսի բլոկի</p>

				<p>աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7°~+42° 220-240Վ լարումով 50-60Հg հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 43/58դբ Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ <math>\geq 950</math> մ<sup>3</sup>/ժ Գազի տեսակ՝ R410A Լրացուցիչ պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է իրականացնի օդորակիչների տեղադրման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում և հասցեում: Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման, մոնտաժման և դրանց հետ կապված բոլոր նյութերի, օժանդակ սարքերի, դետալների, խողովակների և մալուխների, այլ իրերի ծախսերը կատարում է մատակարարը: Օդորակիչը տեղադրվելու է Աշտարակ համայնքի Փարպի բնակավայրի վարչական շենքում,ավտոաշտարակի ծախսերը կատարում է մատակարարը: Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի:</p>
--	--	--	--	--