

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/197 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի     |                        |  |
|-----------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | մակնիշը                | արտադրողի անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 6               | Mercury,<br>CrownMicro | Mercury,<br>CrownMicro | <p>Անխափան սնուցման սարք առնվազն 2000 VA / 1200 W Տեսակ ինտերակտիվ(Line Interactive) Ելքային ազդանշանի ձևը սինուսոիդի աստիճանավոր մոտարկում Մարտկոցին անցնելու ժամանակը ոչ ավել 6 մվ</p> <p>Սնուցման ելքեր առնվազն 4 (չորսն էլ` մարտկոցից սնմամբ) Schuko Մուտքային լարում 162...290 B, 50 Հց Ելքային լարում 220 Վ նոմինալ, 50 ± 1 Հց Ինֆորմացիայի արտապատկերում լուսային ցուցանշում Ձայնային ազդանշանում այո Սառը մեկնարկ կա Լիցքավորման ժամանակը 4-6 ժամ (մինչև լրիվ ունակության 90%-ը) Պաշտպանություն գերբեռնումից այո Պաշտպանություն բարձրավոլտ իմպուլսներից այո Պաշտպանություն կարճ միացումից այո Ապահովիչի տիպը դյուրահալ Հոսանքի մալուխը ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան: Երաշխիքը` 1 տարի սարքի և մարտկոցի համար:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/197 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |  |
|------------|------------------------|----------------------------|--|
|            | марка                  | наименование производителя | технические характеристики   |
| 6          | Mercury,<br>CrownMicro | Mercury,<br>CrownMicro     | <p>Անխափան սնուցման սարք առնվազն 2000 VA / 1200 W Տեսակ ինտերակտիվ(Line Interactive) Ելքային ազդանշանի ձևը սինուսոիդի աստիճանավոր մոտարկում Մարտկոցին անցնելու ժամանակը ոչ ավել 6 մվ</p> <p>Սնուցման ելքեր առնվազն 4 (չորսն էլ` մարտկոցից սնմամբ) Schuko Մուտքային լարում 162...290 В, 50 Հց Ելքային լարում 220 Վ նոմինալ, 50 ± 1 Հց Ինֆորմացիայի արտապատկերում լուսային ցուցանշում Ձայնային ազդանշանում այո Սառը մեկնարկ կա Լիցքավորման ժամանակը 4-6 ժամ (մինչև լրիվ ունակության 90%-ը) Պաշտպանություն գերբեռնումից այո Պաշտպանություն բարձրավոլտ իմպուլսներից այո Պաշտպանություն կարճ միացումից այո Ապահովիչի տիպը դյուրահալ Հոսանքի մալուխը ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան: Երաշխիքը` 1 տարի սարքի և մարտկոցի համար:</p> |