

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/231 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 13              | BERG               | BERG                | <p>Համակարգը՝ սպլիտ հզորությունը՝ նվազագույնը 24000 BTU Ապահովող մակերեսը առնվազն՝ 80մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտոր, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքում, Էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 48դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4 հեռակառավարման վահանակով:</p> <p>Օդորակիչը պետք է լինի նոր: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված թափանցիկ պաշտպանիչ Էկրաններ: Հաստությունը առնվազն 4 մմ: Գոբլա արած լրացուցիչ ամրության ոտիկներով: Պարտադիր պայման՝ որակյալ, ջերմադիմացկուն: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված: Առաքումն ու տեղադրումը՝ պատվիրատուի կողմից արված պատվերի հիման վրա:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/231 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |   |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики  |
| 13         | BERG               | BERG                       | <p>Համակարգը՝ սպլիտ հզորությունը՝ նվազագույնը 24000 BTU Ապահովող մակերեսը առնվազն՝ 80մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտոր, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքում, Էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 48դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4 հեռակառավարման վահանակով:</p> <p>Օդորակիչը պետք է լինի նոր: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված թափանցիկ պաշտպանիչ Էկրաններ: Հաստությունը առնվազն 4 մմ: Գոբլա արած լրացուցիչ ամրության ոտիկներով: Պարտադիր պայման՝ որակյալ, ջերմադիմացկուն: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված: Առաքումն ու տեղադրումը՝ պատվիրատուի կողմից արված պատվերի հիման վրա:</p> |