

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 0C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 0C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պլոտորման ջերմաստիճանը` 0 0C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» Մատակարար կազմակերպության լիցքավորման կայանը պետք է տեղակայված լինի Մարտունու ԲԿ ՓԲԸ-ից մինչև 2 կմ հեռավորության վրա:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԲՈՍՊՁԲ 2024-17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 15 0 С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения не ниже 55 0 С, остаток углерода 10 %. осадок не более 0,3%, вязкость при 40 0С - от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения не выше 0 0С, безопасность, маркировка и упаковка: по данным правительства РА в 2004 г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный решением N 1592 от 11 ноября. Зарядная станция поставщика должна находиться До 2 км от ЗАО «МЦ Мартуни».