

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Անխափան սնուցման սարք 200kVA	Անխափան սնուցման սարք 200kVA	Անխափան սնուցման սարք 200kVA	Անխափան սնուցման սարք 200kVA Անխափան սնուցման սարք 200kVA	Անխափան Սնուցման Աղբյուր առնվազն 200կՎԱ, online տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, սինուսոիդալ ելքային լարման տեսակով: Մարտկոցները AGM, չսպասարկվող, պատրաստված առնվազն 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ: Մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 40 հատ, առնվազն 100 ԱԺ ունակությամբ, առնվազն 28.2 կգ/հատ: Մարտկոցների համար պետք է լինի առանձին ամուր մետաղական դարակաշար: Մուտքային

պարամետրեր՝ Լարում  
380/400/415վ, եռաֆազ, նեյտրալ,  
հողանցում: Լարման տիրույթ՝  
առնվազն 145-470վ:  
Հաճախականության տիրույթ՝  
առնվազն 45-65 Հց: Ընդհանուր  
հարմոնիկ շեղումը՝ առավելագույնը  
4%: Հզորության գործակիցը՝  
առնվազն 0.98: Գեներատորի հետ  
աշխատելու հնարավորությամբ:  
Ելքային պարամետրեր՝ Հզորություն՝  
առնվազն 200կՎԱ/200կՎտ:  
Հզորության գործակիցը՝ 1: Լարում՝  
380/400վ/415վ, եռաֆազ, նեյտրալ,  
հողանցում: Լարման  
կարգավորումը՝ առավելագույնը  
±1%: Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝  
առավելագույնը 3% (գծային բեռի  
դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ  
գծային բեռի դեպքում):  
Արդյունավետությունը online  
ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 94.5%:  
Մարտկոցի ռեժիմում  
հաճախականությունը՝ 50±0,5 Հց:  
Գերբեռնվածություն՝ մինչև 110%  
դեպքում առնվազն 55 րոպե, մինչև  
125% դեպքում առնվազն 50 վրկ:  
Սարքը հնարավորություն պետք է  
ունենա աշխատել առնվազն 34-46

հատ (2 կամ 4 հատ քայլով)  
մարտկոցներով: Մարտկոցների  
առավելագույն լիցքավորման  
հոսանքը՝ առնվազն 55Ա: Պետք է  
ունենա գուլգահեռ աշխատելու  
հնարավորություն մինչև առնվազն 5  
հատ նման սարքերի հետ:  
Կառավարման հպումային կամ  
կոճակներով վահանակ հեշտ  
ընթեռնելի դիսփլեյով:  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ  
պակաս 0-40°C: Անխափան  
Սնուցման Սարքի արտաքին  
չափերը՝ առավելագույնը՝  
1000x700x2000 մմ: SNMP քարտի,  
գուլգահեռ միացման պորտի, RS232,  
USB, RS485 առկայություն:  
Արտադրողը և սարքը պետք է  
ունենան հետևյալ որակի  
վկայականները՝ ISO 14001:2015, ISO  
45001:2018, ISO 9001:2015, EN  
62040-1, EN 62040-2: Տեղադրում և  
անձնակազմի ուսուցում: Սարքը  
պետք է լինի նոր և նախկինում  
չօգտագործված: Լրակազմը պետք է  
ներառի բոլոր պարագաները, որոնք  
անհրաժեշտ են սարքի լիարժեք  
գործունեության համար: Երաշխիքը՝  
առնվազն 24 ամիս:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					