

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|--------------------|--|---|
| | ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | դիզելային գեներատորներ /100կվտ հզորությամբ/ | <p>Նոմինալ հզորությունը-100/125 կվտ/կվա, վառելիքի տեսակը-դիզել, շարժիչի բազային ելքային հզորությունը` 121 կվտ, լարումը-400/230վոլտ, ելքային հոսանքի հաճախությունը-50հց, հզորության գործակիցը-0.8cosφ, թողարկման համակարգ-Էլեկտրական` 24վ- թվով 2 հատ 70Ա-ից բարձր հզորության կոլտակիչ մարտկոցով, կոլտակիչ մարտկոցի լիցքավորիչ, ավտոմատ փոխանջատիչ: Քրեկատարողական հիմնարկի հիմնական Էլեկտրամատակարարման խափանման դեպքում դիզելային գեներատորի ավտոմատ (առանց մարդկային գործոնի/ միջամտության) գործարկման ապահովման համար անհրաժեշտ համապատասխան հզորության պահուստի ավտոմատ համակարգով` ՊԱՄ համակարգ(ABP), ինչպես նաև համապատասխան հզորության եռաբևեռ գլխավոր/մուտքային ավտոմատ անջատիչի և հողանցման համակարգի տեղադրումով: Հովացման համակարգը-ջրային, հովացման հեղուկի ջեռուցման համակարգ, ձայնամեկուսիչ պատյան, կառավարման համակարգ-մոնիթորինգի միջոցով մոդուլային, ֆազերի քանակը-3, շարժիչի աշխատանքային ծավալը` 6.6-7.3, վառելիքի բաքի ծավալը` նվազագույնը 120լ, արդյունավետ խլացուցիչ` տեղադրված պատյանի ներսում: Դիզելային գեներատորը լինի ձայնամեկուսիչ պատյանով: Դիզելային գեներատորի տեղափոխությունը և հիմնարկի նախատեսվող տարածքում տեղակայումը (ներառյալ</p> |

հիմնարկում եղած հին դիզ.գեներատորի ապամոնտաժումը և տեղահանումը), տեղակայման ընթացքում օգտագործվող անհրաժեշտ ավտոմատ անջատիչների, փոխանջատիչների և օժանդակ նյութերի(էլեկտրական մալուխ, հաղորդալար և այլ սարքեր) ձեռքբերումը, տեղադրումը և մոնտաժումը, որոնք ապահովում են դիզելային գեներատորի ավտոմատ գործարկումը և վերջինիս կողմից էլեկտրամատակարարման նախընտրելի ուղղություններով առանձնացված ավտոմատ (առանց մարդկային գործոնի/ միջամտության) միացման ապահովումը քրեակատարողական հիմնարկի էներգոհամակարգին, ինչպես նաև վերը նշված էլեկտրամոնտաժման աշխատանքների կատարումից հետո դիզ. գեներատորի փորձարկումը քրեակատարողական հիմնարկում իրականացվում է մատակարարի կողմից և ներառվում է դիզելային գեներատորի գնի մեջ: Դիզելային գեներատորը լինի նոր և գործարանային փաթեթավորմամբ: Գործարանային երաշխիքը և երաշխիքային սպասարկումը՝ նվազագույնը 12 ամիս քրեակատարողական հիմնարկում տեղակայման և փորձարկումից հետո, որի ընթացքում խափանվելու դեպքում դիզելային գեներատորը վերանորոգվում է կամ փոխարինվում է նորով մատակարարի կողմից (երաշխիքային սպասարկման ընթացքում մատակարարի կողմից պարբերաբար՝ եռամսյակը 1 անգամ ստուգել դիզելային գեներատորի աշխատանքը և վերջինիս տեղակայման ընթացքում օգտագործված անհրաժեշտ ավտոմատ անջատիչների, փոխանջատիչների և օժանդակ նյութերի էլեկտրատա-տեխնիկական վիճակը):

Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | товарный знак | технические характеристики |
| 1 | | |