

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Կրակմարիչ ԿՓ-4 նախատեսված A, B, C, E (մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար: - լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4 +/- 0.25 կգ, - մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը՝ առնվազն՝ B դասի դեպքում՝ 55 B, իսկ A դասի դեպքում՝ 2 A, - աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում՝ 1.2-1.6 ՄՊա, - դուրս մղման փողրակով, - կրակմարիչը շահագործվում է - 40 աստիճան C-ից +50 աստիճան C ջերմաստիճանի պայմաններում: Չափսերը՝ տրամագիծը 150 +/- 20 մմ: Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, պիտանելիության և վերալիցքավորման ժամկետները, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Կրակմարիչները պետք է լինեն 2025թ. արտադրության: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին, նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 77-ЕЦХЦ72Р-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Огнетушитель ОП-4 предусмотренный для тушения пожара классов А, В, С, Е (до 1000В). - Вес заряженного порошка - 4+/-0.25 кг, - Огнетушащая способность модельного очага в случае не менее класса В - 55 В, а в случае класса А- 2 А, - рабочее напряжение в каркасе огнетушителя - 1.2-1.6 МПа, - с трубой для выброса, - огнетушитель используется в условиях от - 40 градусов С до +50 градусов С. Размеры- диагональ 150 +/- 20 мм.</p> <p>Упаковка заводская. Корпус огнетушителя маркирован. На маркировке указывается наименование вида, правила использования, сроки годности и перезарядки, наименование производящей компании, срок производства, классы тушения пожаров и вес. Огнетушители должны быть произведены в 2025г. Товары должны быть неиспользованными. Перевозку и разгрузку товаров на склад покупателя осуществляет продавец за счет своих средств, заранее согласовав с Покупателем конкретный адрес поставки. Гарантийным сроком для товаров устанавливается, по крайней мере, 1 год, считая со дня, следующего за днем приемки товаров Судебным департаментом.</p>