

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Մբիակ Ս Ա	Մբիակ Ս Ա	հակագազներ	Մբիակ Ս Ա	"Շնչառական ապարատի լրակազմը ներառում է օդապալոն, շնչադիմակ, օդամղիչ փողրակների լրակազմ, ճնշումաչափ, սարքը կրելու հարմարություն, ճամպրուկ, շահագործման ձեռնարկ և ստանդարտի պահանջներին համապատասխան ստուգում անցած լինելու վերաբերյալ վկայական՝ յուրաքանչյուր սարքի համար: Օդաբալոնը ածխածնային մանրաթելերից (Carbon-fiber), EN12245, CE97/23EC միջազգային ստանդարտին համապատասխան: Լրակազմի քաշը ոչ ավել 9

					կիլոգրամ: օդի բալոնի քաշը ոչ ավել 5,5 կգ ծավալը՝ առնվազը 8 լիտր, աշխատանքային ճնշումը՝ 30Մպա (300BAR), պատռվածքային ճնշումը՝ 100Մպա (1000BAR), շահագործման ժամկետը՝ առնվազը 20 տարի: Օդաբալոնը լիցքավորված թթվածնով, 2024թ-ի ընթացքում 450BAR ճնշմամբ փորձարկված, որի մասին օդաբալոնի վրա առկա է նշում: Օդաբալոնի վերատեստավորման ժամկետը 5 տարուց ոչ պակաս: Օդաբալոնն ունի ելքային մասում քուղով կոճկվող շապիկ՝ շապիկի երկայնքով անցնող երկու լուսանդրադարձիչ ժապավեններով: Շնչադիմակը դիմային ապակին երկշերտ պոլիկարբոնատից, ամբողջական, առնվազը 91% տեսադաշտով: Շնչադիմակի ողջ երկայնքով ներկառուցված է ռետինե եզրաշերտ՝ դեմքին հերմետիկ ամրանալու համար: Ռետինե շերտի քթին ամրացող հատվածում տեղադրված են երկու օդափոխության անցքեր՝ փականներով: Շնչադիմակը գնդիկ է ամրանում 5-6 էլաստիկ փոկերով,
--	--	--	--	--	--

					որոնք միանում են գլխի հետնամասը գրկող ցանցին, շնչադիմակի միացումը շնչառական ապարատին առանց պարույրների միացման: Աշխատաժամանակը 50լիտր/րոպե շնչառության դեպքում – առնվազը 60 րոպե. Սարքը կրելու հարմարանքը բաղկացած է մեջքի ռելեֆավոր պատյանից, գոտկատեղով և ուսերով անցնող կարգավորվող գոտիներից, որոնց վրա մշակված են լուսանդրադարձիչ ժապավեններ: Պատյանի հետնամասում առանձնացված միջնորմներով անցնում են օդատար փողրակները: Իրանը հրակայուն պլաստմասե կամ նմանատիպ նյութից, ներքին կողմերը ռելեֆավոր՝ սարքի մասերին համապատասխան, եռափեղկ, փակվում է երկու երկկողմանի փականներով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է հավաստագիր՝ EN137-2006, GA124-2013 կամ համարժեք ստանդարտներին համապատասխանության վերաբերյալ: Գործարանային փաթեթավորմամբ"
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Мобиак С А	Мобиак С А	Дыхательные аппарат	Мобиак С А	«В комплект дыхательного аппарата входят баллон, респиратор, комплект дыхательных шлангов, манометр, устройство для переноски аппарата, футляр, руководство по эксплуатации и свидетельство о прохождении проверки по требованиям стандарта. для каждого устройства. Баллон изготовлен из углеродного волокна (Carbon-fiber), согласно международному стандарту EN12245, CE97/23EC. Вес комплекта не более 9 килограмм. Масса пневмобаллона не более 5,5

					кг, объем не менее 8 литров, рабочее давление 30 МПа (300 БАР), давление разрыва 100 МПа (1000 БАР), срок службы не менее 20. лет, о которых есть заметка на воздушном шаре. Не менее 5 лет. Баллон имеет застегивающуюся верхнюю часть, по верху которой проходят две светоотражающие полосы. Маска изготовлена из двухслойного поликарбоната, поле зрения не менее 91%. Маска имеет встроенный резиновый край для герметичного крепления к лицу. Маска крепится к голове с помощью 5-6 эластичных уплотнителей. присоединиться к сетке, которая обнимает затылок. Время работы при 50 л/мин - не менее 60 минут. Устройство для переноски устройства состоит из рельефной задней оболочки, регулируемых ремней, проходящих через талию и плечи, на которых предусмотрены светоотражающие ленты. Корпус изготовлен из огнестойкого пластика или аналогичного материала, внутренние стороны рельефны в
--	--	--	--	--	---

					соответствии с деталями устройства, тройной, закрывается двумя двухходовыми клапанами. Сертификат соответствия стандартам EN137-2006, GA124-2013 или эквивалентный предоставляется при доставке.
--	--	--	--	--	---