

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/100 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Delta RT 6kVA (Rackmount rail kit)	Delta	Անխափան սնուցման սարք Legrand Daker DK plus 6000 (Rackmount rail kit) կամ համարժեք Delta RT 6kVA (Rackmount rail kit) մոդելների Սերվերային պահարանում տեղադրման համար նախատեսված ձևաչափի (Rackmount) և համապատասխան ամրակներով (Rackmount rail kit): Տիպ - կրկնակի վերափոխում (Online) Մուտքային լարումը - առվազն պետք է ներառի 220/230 / 240Վ Մուտքային հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 48-63 Հց Մուտքային լարման տիրույթը նորմալ գործելու համար (առանց մարտկոցի ռեժիմին անցնելու) 50% բեռի դեպքում - ոչ պակաս 100վ-275Վ կամ 175-280 Վ (100% բեռի դեպքում) Ելքային հզորություն - առնվազն 6 կՎԱ Արդյունավետ (ակտիվ) հզորություն - առնվազն 6 կՎտ Ելքային լարումը - 220-240Վ Ելքային լարման տեսակը - սինուսոիդային Ելքային լարման աղավաղում -ոչ ավել 3% (գծային բեռնման դեպքում) Ելքային հաճախականությունը (սինքրոնացված Էլեկտրոցանցի հետ) - 50/60Հց Սարքը պետք է ունենա Ելքային միակցիչներ, որոնք հնարավորություն կտան միաժամանակ երկու համակարգչային սերվերների անխափան

			հոսանք ապահովել: LCD Display էկրանի առկայություն, որտեղ արտացոլվում է մանրամասն տեղեկատվություն իր վիճակի և պարամետրերի մասին, շահագործման ռեժիմի, բեռնվածության (կՎտ), մարտկոցի կարգավիճակի, մուտքային / ելքային լարման (Վ) և հաճախականության (Հց): Ցանցային կառավարման հնարավորություն - SNMP քարտ (RJ 45 մուտքով) Աշխատանքային միջավայր- ամբողջական արդյունավետությամբ պետք է աշխատի առնվազն 5-95% RH, 0-+40°C (non-condensing) պայմաններում: Աղմուկի մակարդակ- ոչ ավել քան 55dBA Ձայնային ազդանշանների առկայություն՝ խնդիրների առաջացման պարագայում Առաջարկվող սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պետք է սպասարկվի մատակարարման օրվանից՝ առնվազն 2 տարվա երաշխիքային ժամկետում (առնվազն 2 տարի մարտկոցների համար): Սարքը պետք է ունենա/բավարարի՝ CE սերտիֆիկացում, ինչպես նաև արտադրողի կողմից երաշխավորված սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում, իսկ մասնակիցը մատակարարման ժամանակ պետք է ներակայացնի վերը նշված սերտիֆիկատները և արտադրողի կողմից երաշխավորման նամակը (MAF):
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Энерджи Групп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУНДР-25/100 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			