

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	հակահրդեհային համակարգ	հակահրդեհային համակարգ	հակահրդեհային համակարգ	Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի համար հակահրդեհային համակարգը բաղկացած է ընդունիչ- հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարքից, ինդուլցիոն վահանակից, ծխի տվիչից, հակահրդեհային տվիչից, հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչից, ծխի ճառագայթային տվիչից, անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարքից, մարտկոցից, հրակայուն մալուխից: Նշված ապրանքները պետք է համապատասխանեն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-1-ին: Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, Մատակարարը պարտավոր է իր հաշվին և իր միջոցներով տրամադրել տեխնիկական առաջադրանք-1-ում չնշված՝ լրացուցիչ սարքեր, սարքավորումներ, մասեր և պարագաներ, որ

				սույն համակարգը գործի: Լրակազմում նշված ապրանքների երաշխիքային ժամկետները՝ առնվազն 1 տարի: Լրակազմում նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Լրակազմի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, ծրագրավորումը, փորձարկումը, համակարգի գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Համակարգում ներառվող սարքերը, սարքավորումները, մասերը և պարագաները (ներառյալ դրանցում կիրառվող տեխնոլոգիաները) պետք է լինեն համատեղելի միմյանց հետ: Ապրանքների տեղաբաշխումը, լարանցումները պետք է համաձայնեցնել գնորդի հետ՝ կապված տարածքի առանձնահատկություններից: Մասնակիցը կարող է տեղում տեսնել և ծանոթանալ տեղաբաշխման, լարանցումների հնարավոր տարբերակներին: Ներառյալ՝ Ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարք Ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարք՝ հասցեային համակարգերում պահպանության և հակահրդեհային ազդարարման կիրառման համար, - Մեկ կապի հասցեային օղակին միացվող հասցեային սարքերի առավելագույն քանակը մինչև 250 ներառյալ - Սարքի գոտիների առավելագույն քանակը, ոչ ավելի, քան 500 - կապի հասցեային օղակի երկարությունը, ոչ ավելի, քան 3000 մ - կապի հասցեային օղակի ելքային տերմինալներում լարումը՝ 24-36 վ - Սարքի ընդհանուր չափերը, 200x160x50 մմ +- 20% - Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 1 կգ - Ջերմաստիճանի
--	--	--	--	--

				ախատանքային միջակայք 0-ից + 55°C -1հատ Ինդուկցիոն վահանակ, Ինդուկցիոն վահանակը նախատեսված է միայն ներկառուցված LED ցուցատախտակի վրա հրդեհային ազդանշանային և հրդեհաշիջման հասցեների համակարգի գոտիների խմբերը և գործադիր սարքերը ցուցադրելու համար: - սնուցման լարումը 10-28 վ- Էներգիայի սպառումը, ոչ ավելի, քան 7 Վտ - LED գոտիների վերահսկման ցուցիչների և սարքերի քանակը էջում` 50 - էջերի  քանակը` առնվազն 5 - վերահսկվող տարածքների և սարքավորումների առավելագույն քանակը` առնվազն  250 - Համակարգի կարգավիճակի LED ցուցիչների  քանակը` առնվազն 6 - Փոխանակման և ծրագրավորման արտաքին ինտերֆեյսների քանակը`  RS-485 տիպ - 1, USB տիպ - 1 - մալուխի երկարությունը` RS485 ինտերֆեյսինը` ոչ ավելի, քան 1000 մ, USB  ինտերֆեյսինը` ոչ ավելի, քան 3 մ - Ընդհանուր չափերը մոդուլի` 200x160x50 մմ +- 20% - Քաշը` ոչ ավելի, քան 1 կգ - Ձերմաստիճանի ախատանքային միջակայք -5-ից + 55°C - 1հատ Ծխի տվիչ, Ծխի տվիչ` օպտիկա-  էլեկտրոնային հասցե-անալոգային` նախատեսված ցածր կոնցենտրացիայի ծխի տեսքով ուղեկցվող բռնկումների հայտնաբերման և «Կրակ» ազդանշանի փոխանցման համար Սնուցումը` կապի հասցեային  օղակից 24-36 Վ - Չգայունությունը` 0,05-0,20 դբ/մ - Տվիչը պահպանում է աշխատունակությունը հետևալ ազդեցության դեպքում` օդային հոսքի` մինչև 10 մ/վ արագությամբ ներառյալ, ֆոնային լուսավորության` արհեստական կամ բնական լուսավորության
--	--	--	--	---

				աղբյուրներից՝ մինչև 12000 լկ ներառյալ - Լույսի ցուցիչի թարթման հաճախականությունը հերթապահ ռեժիմում / «Կրակ» ռեժիմում մինչև 0,2 Հց / 2 Հց ներառյալ - Տվիչի ընդհանուր չափերը վարդակով, Ø93×44 մմ +- 15% Զաշը վարդակով ոչ ավելի, քան 120 գ - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -30-ից + 55°C ներառյալ - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - 1հատ Հակահրդեհային տվիչ, Հակահրդեհային տվիչ, ձեռքի հասցեական, հրդեհային և պահպանական ազդանշանային հասցեների համակարգերում «հրդեհ» ազդանշանի ձեռքով միացման համար: - Սնուցումը՝ կապի հասցեային օղակից - Տվիչի սպառման հոսանքը կապի հասցեային օղակից, ոչ ավելի, քան 0.22 մԱ - Ներկառուցված մեկուսիչի առկայություն՝ չկա - Ակտիվացում, երբ կոճակը սեղմելու ուժը՝ 25 Н-ից ոչ պակաս է - Պատյանի պաշտպանության աստիճանը առնվազն IP41 - Չանգվածը՝ ոչ ավելի, քան 100գ, - Լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 86մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 88 մմ +- 20%, - Խորությունը՝ ոչ ավելի, քան 45 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - 8 հատ, Հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչ, Հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչ՝ հրդեհային և պահպանական ազդարարման համակարգերում ազդանշանային ձայնային և լուսային ազդանշաններ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп	ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 022-ЕДДС-12F-2025/02	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.		
Номер лота	фирменное наименование	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
79				Лախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Չերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - 6հատ Ծխի ճառագայթային տվիչ, հասցեային Ծխի ճառագայթային տվիչ, հասցեային - Սնուցումը՝ կապի հասցեային օդակից - Ընթացիկ սպառումը կապի հասցեային օդակից, ոչ ավելի, քան 0.8 մԱ - Տվիչի սպառման հոսանքը կարգավորման ռեժիմում՝ ոչ ավելի, քան 5 մԱ - Առավելագույն վերահսկվող տարածք՝ առնվազն 900 մ2 - Պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ առնվազն IP41 - Չանգվածը՝ ոչ ավելի, քան 0.6 կգ - Լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 160 մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 96 մմ +- 20%, - Խորությունը՝ ոչ ավելի, քան 100 մմ +- 20%, - Ռեֆլեկտորի ընդհանուր չափերը՝ (ВхШхГ) 100x100x10 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Չերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից +

55°C ներառյալ – 2 հատ Անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարք Անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարք՝ առնվազն 12 Վ մշտական լարմամբ: - Մուտքային ցանցի լարումը 220 Վ +-10 Վ - Հոսանքի նոմինալ ծախս մինչև 3,5 A ներառյալ - Առավելագույն կարճաժամկետ բեռնման հոսանք առնվազն 4 Ա (15 րոպե) Ելքային մշտական լարում - ցանցից աշխատելիս 13.3-13.8 Վ - մարտկոցից աշխատելիս 9.4-13.5 Վ - Մարտկոցի անջատման լարումը, երբ պաշտպանվում է խորը լիցքաթափումից՝ առնվազն 10,1 Վ - Պահուստային ռեժիմում մարտկոցից աղբյուրի սեփական սպառումը ոչ ավելի, քան 30 mA - Աղբյուրի սպառումը մարտկոցի պաշտպանության ռեժիմում խորը լիցքաթափումից՝ ոչ ավելի, քան 10 mA - Բեռնավործության ընդհանուր հզորությունը ոչ ավելի, քան 3300 mKΦ - Հզորությունը, մուտք փոփոխական հոսանքով ոչ ավելի, քան 80 Վտ - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - Նախատեսված է անխափան աշխատելու առնվազն 40000 Ժ - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) – 1 հատ Մարտկոց, Մարտկոցը առնվազն 7A Լարումը՝ – 12Վ Ծառայության ժամկետը՝ նախատեսված առնվազն 3 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) Անվանական հզորություն (25°C) - առնվազն 20 Ժամ լիցքաթափում 7 Ա /Ժ Ներքին դիմադրությունը ամբողջությամբ լիցքավորված

				մարտկոցը (25°C) - առնվազն 30 մմկ Ինքնալիցքաթափում՝ ամսական առավելագույնը 3% իզոթերմություն 25°C ջերմաստիճանում -2 հատ Մալուխ հրակայուն, Մալուխ հրակայուն Տրամագիծը՝ 0,8 մմ Երկարությունը՝ - 200մ Լարերի քանակը՝ - 2 կառուցվածքը - միաժիլ (solid) Միջուկի հատված՝ 0,5 մմ² պատյանի տեսակը-FRLS - 1500 մ
--	--	--	--	---