# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/154 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Յարպոժինվեստ | ՕՊ-5 | ՌԴ | Կրակմարիչ ՕՊ-5, լիցքավորված 40% ABCE տեսակի փոշիով՝ /տեղադրումով/ 1. Կրակմարիչի իրանի տարողունակությունը՝ 6 լ. 2. Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0 +/- 0.25 լ. 3. Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.4 +/- 0.2 ՄՊա 4. Կրակմարիչ նյութի շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր 5. Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -50 0C + 50 0C 6. Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ ոչ ավել 7.3 կգ 7. Կրակմարիչի բարձրությունը՝ ոչ ավել 520 մմ, իրանի տրամագիծը՝ ոչ ավել 160 մմ 8. Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարի 9. Կրակմարիչի վերալիցքավորման պարբերականությունը՝ 5 տարին 1 անգամ 10. Կրակմարիչ նյութի մատակարարման տևողությունը՝ ոչ պակաս 10 վարկյան 11. Ծխացող |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | պինդ նյութերի մարում՝ A դաս, կարգ-2A 12. Դյուրավառ հեղուկների և հալվող պինդ նյութերի մարում՝ B դաս, կարգ-70 B 13. Վառվող գազերի մարում՝ C դաս, 14. Էլեկտրական սարքավորումների և մալուխների մարում՝ E դաս 15. Մարվող մակերեսը՝ մինչև 50քմ 16. Կրակմարիչի կախիչի առկայություն 17. Արտադրության տարեթիվը՝ 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակ 18. Անվճար սպասարկում 5 տարի (առանց կողմնակի միջամտության կրակմարիչի ճնշման անկման դեպքում վերալիցքավորում, իսկ վերալիցքավորման անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով) Տեղադրման պահանջներ՝ Կրակմարիչը անհրաժեշտ է տեղադրել 1.5–1.8մ բարձրությամբ, մարդու համար հասանելի և տեսանելի վայրում, նախապես համաձայնեցնելով վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪЉ-ЕЦЖЦПЉР-25/154 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Ярпожинвест | ОП-5 | РФ | ОП-5 (3) АВСЕ огнетушитель порошковый Технические требования: Вместимость корпуса 6 л. 1. Масса заряда ОТВ, кг 5.0 +/- 0.25 2. Рабочее давление, 1.4 +/- 0.2 МПа 3. Длина струи ОТВ (не менее), 3 м 4. Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -50...+50 5. Масса огнетушителя полная (не более), кг 7,3 6. Высота корпуса (не более), мм 520, диаметр корпуса (не более), мм 160 7. Срок службы (не менее), лет 10 8. Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет 9. Продолжительность подачи ОТВ (не менее), с: 10 10. Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс А), ранг 2 А 11. Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых веществ (класс В), ранг 70 В 12. Тушение горючих газов (класс С) 13. Тушение электропроводки, электроустановок (класс Е) 14. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Защищаемая площадь (до), 50м2 15. Кронштейн в комплекте 16. Дата изготовления 4-ый квартал 2022 года 17. Беплатное обслуживание в течении 5 лет (перезарядка или замена в случае падения давления или выхода из строя огнетушителя без внешнего вмешательства) Требования к установке: Огнетушитель необходимо прикрепить на высоте 1.5–1.8м, на доступном и видимом месте для человека. Место прикрепления необходимо заранее согласовать с руководством учреждения. |