

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Առևթառս ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ազիմուտ ՍՊԸ	Ազիմուտ	«Ազիմուտ» АД-160 С-Т400-2РКМ16 - КОФО	Ազիմուտ ՍՊԸ	ԴԻՉԵԼԱՅԻՆ ԵՌԱՖԱՉ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ 1. Գնահատված հզորությունը՝ առնվազն 150 ԿՎտ 2. Կայուն վիճակի և անցումային հաճախականության կարգավորման գործակիցը՝ մինչև 0.5% 3. Ելքային և գնահատված լարումը՝ 400/230Վ 4. Ելքային հոսանքը՝ 261 Ա 5. Գնահատված հաճախականությունը՝ 50ՀՑ 6. Ձայնի մակարդակը (աղմուկը) առավելագույնը 102դբ. 7. Շառժիչը դիզելային 8. Վառելիքի սպառումը առավելագույնը 200գ/կվտ.ժ 9. Արագության կարգավորման մեթոդը՝

Էլեկտրոնային կարգավորում 10. Սառեցման մեթոդը՝ փակ ջրի շրջանառության հարկադիր օդի սառեցում 11. Մեկնարկի մեթոդը՝ Էլեկտրական մեկնարկ 12. Լարման կարգավորման մեթոդը՝ AVR (ավտոմատ լարման կարգավորումը ներառված է) 13. Հաղորդալարի միացման եղանակը եռաֆազ քառապատ 14. Արտադրման տարին ոչ պակաս 2024թ. 15. Տեղադրման և օգտագործման վայրը արտաքին, նախատեսված բոլոր եղանակային պայմանների համար Գեներատորը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, և տրամադրվի 1 տարվա երաշխիքով կամ 600 մոտոժամ անսահմանափակ երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկումով: Տեղադրումը, մոնտաժը պետք է իրականացվի Մատակարարի կողմից: Մոնտաժման համար անհրաժեշտ մալուխների և այլ միջոցների գնահատումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից և ներառվի աշխատանքների մեջ: Գեներատորի տեղադրումը համարվում է ավարտված այն ընդհանուր ցանցին

				<p>միացնելուց և թեստավորելուց հետո: Թեստավորելուց հետո մատակարարը տրամադրում է պաշտոնական գրություն գեներատորի աշխատանքային պատրաստ վիճակում լինելու մասին, որից հետո գեներատորը մտնում է երաշխիքի փուլ: Պատվիրատուին պետք է տրամադրվի գործարանի կողմից տրված գեներատորի գործարկման/շահագործման, տեղադրման տեխնիկական բնութագրեր, ձեռնարկներ, գծագրեր, սխեմաներ, որոնք պետք է լինեն հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ինչպես նաև պետք է տրամադրվի գործարանի կողմից երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Аутсорс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПДР-25/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «Азимут»	Азимут	«Азимут» АД-160С-Т400-2РКМ16 - КОФО	ООО «Азимут»	ТРЕХФАЗНЫЙ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР 1. Номинальная мощность: не менее 150 кВт 2. Коэффициент регулирования частоты в установившемся и переходном режимах: до 0,5% 3. Выходное и номинальное напряжение: 400/230 В 4. Выходной ток: 261 А 5. Номинальная частота: 50 Гц 6. Уровень шума: не более 102 дБ. 7. Двигатель: дизельный 8. Расход топлива: не более 200 г/кВт·ч 9. Способ регулирования частоты вращения: электронное регулирование 10. Способ

охлаждения: замкнутая циркуляция воды с принудительным воздушным охлаждением 11. Способ запуска: электростартер 12. Способ регулирования напряжения: АРН (с автоматической регулировкой напряжения) 13. Способ подключения: трехфазный, четырехпроводной 14. Год выпуска: не менее 2024 15. Место установки и эксплуатации: наружное, всепогодное. Генератор должен быть новым, в заводской упаковке, с гарантией на 1 год или 600 часов бессрочного гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Монтаж, сборка должны осуществляться Поставщиком. Оценка кабелей и других средств, необходимых для монтажа, должна быть проведена Поставщиком и включена в работы. Монтаж генератора считается завершенным после его подключения к общей сети и проведения испытаний.

После испытаний Поставщик предоставляет официальное письмо о том, что генератор находится в рабочем состоянии,

				<p>после чего генератор вступает в гарантийный срок. Заказчику должны быть предоставлены эксплуатационные, монтажные технические характеристики генератора, инструкции, чертежи, схемы, которые должны быть на армянском, русском или английском языках. Гарантия также должна быть предоставлена Заводом.</p>
--	--	--	--	--