

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Պոմպ տրանսֆորմատորային յուղ մղելու համար 220Վ 1,5 կՎտ	Պոմպ տրանսֆորմատորային յուղ մղելու համար 220Վ 1,5 կՎտ	Պոմպ տրանսֆորմատորային յուղ մղելու համար 220Վ 1,5 կՎտ	Պոմպ տրանսֆորմատորային յուղ մղելու համար 220Վ 1,5 կՎտ Լարումը՝ 220Վ Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս 50/րոպե Հզորությունը՝ 1,5 կՎտ Հաշվիչի առկայությունը Հեղուկի բարձրացման խորությունը՝ ոչ պակաս 2մ Հեղուկի բարձրացման բարձրությունը՝ ոչ պակաս 8մ Երաշխիք՝ 1 տարի * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Բոլոր մատակարարված, այդ թվում երաշխիքի մեջ գտնվող ապրանքների կամ սարքավորումների աշխատանքում թերություններ հայտնաբերվելու դեպքում մատակարարը պարտավոր է վերացնել թերությունները հայտի ներկայացման օրվանից 2-7 օրացուցային օրվա ընթացքում իր միջոցներով և իր հաշվին (նաև տեղափոխումը):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РТС-ЕДХДՊԶԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7	Պոմպ տրանսֆորմատորային յուղ մղելու համար 220Վ 1,5 կՎտ	Պոմպ տրանսֆորմատորային յուղ մղելու համար 220Վ 1,5 կՎտ	Պոմպ տրանսֆորմատորային յուղ մղելու համար 220Վ 1,5 կՎտ	Պոմպ տրանսֆորմատորային յուղ մղելու համար 220Վ 1,5 կՎտ Լարումը՝ 220Վ Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս 50/րոպե Հզորությունը՝ 1,5 կՎտ Հաշվիչի առկայությունը Հեղուկի բարձրացման խորությունը՝ ոչ պակաս 2մ Հեղուկի բարձրացման բարձրությունը՝ ոչ պակաս 8մ Երաշխիք՝ 1 տարի * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Բոլոր մատակարարված, այդ թվում երաշխիքի մեջ գտնվող ապրանքների կամ սարքավորումների աշխատանքում թերություններ հայտնաբերվելու դեպքում մատակարարը պարտավոր է վերացնել թերությունները հայտի ներկայացման օրվանից 2-7 օրացուցային օրվա ընթացքում իր միջոցներով և իր հաշվին (նաև տեղափոխումը):

