

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ԿԴՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	դիզել գեներատոր	դիզել գեներատոր	դիզել գեներատոր	Դիզելային գեներատորի տեխնիկական բնութագիրը՝ 500 կՎտ, պաշտպանական պատյան/կոնտեյներով, ավտոմատ պահուստային միացման համակարգով (ATS), արտաքին տեղադրման համար, նախատեսված շահագործման Հայաստանի կլիմայական պայմաններում: Տեղադրման և շահագործման վայրը՝ արտաքին, նախատեսված բոլոր եղանակային պայմանների համար: Գեներատորը պետք է լինի նոր (2024թ.), գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը, մոնտաժը և նախնական փորձարկումները պետք է իրականացվեն Մատակարարի կողմից: Մատակարարը պետք է կատարի մոնտաժի համար անհրաժեշտ մալուխների և այլ միջոցների գնահատում և ներառի աշխատանքների ծավալում: Գեներատորի տեղադրումը համարվում է ավարտված փորձարկման

ավարտից հետո: Փորձարկումից հետո Մատակարարը
ներկայացնում է պաշտոնական նամակ գեներատորի
շահագործման պատրաստ լինելու մասին, որից հետո
սկսվում է երաշխիքային ժամկետը: Պատվիրատուին
պետք է տրամադրվեն տեխնիկական բնութագրերը,
շահագործման և տեղադրման հրահանգները,
գործարանային գծագրերը և սխեմաները՝ հայերեն,
ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով: Նաեւ պետք է
տրամադրվի գործարանային երաշխիք և ISO 8528 և ISO
3046 ստանդարտներին համապատասխանության
վկայականներ: 1. Հիմնական բնութագրեր Անվանում
Ցուցանիշ Նոմինալ հզորություն 500 կՎտ Լարում
400/230 Վ (երեք փուլի փոխհոսանք)
Հաճախականություն 50 Հց Հզորության գործակից (cos
φ) 0.8 Ավտոմատ գործարկում Առկա է Գեներատորի
տեսակ Սինխրոն, առանց խոզանակների Տեղադրման
տեսակ Մոբիլ, կոնտեյներով ATS՝ ավտոմատ
պահուստային միացում Առկա է Տեղադրման
պայմանները Արտաքին Աղմուկի մակարդակ ≤ 75 դԲ՝ 7 մ
հեռավորության վրա 2. Շարժիչ Անվանում Ցուցանիշ
Մխոցների քանակը 6 (շարքով կամ V-աձև
դասավորված) Աշխատանքային ծավալ Մինչև 15 լ
Ներդաշնակման համակարգ Էլեկտրոնային Սառեցման
համակարգ Հեղուկային Նոմինալ պտույտների
արագություն 1500 պտ/րոպե Վառելիքի ծախս (100%
բեռի դեպքում) ~90-100 լ/ժամ Վառելիքի տեսակ
Դիզելային Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ՝ 70%
բեռի դեպքում ~մինչև 24 ժամ Ինքնավար աշխատանքի
ժամանակ՝ 100% բեռի դեպքում ~մինչև 17 ժամ 3.

				<p>Փոխիոսանքի սինխրոն գեներատոր (Альтернатор (генератор переменного тока) Անվանում Ցուցանիշ</p> <p>Տեսակ Սինխրոն Մեկուսացման դաս H</p> <p>Պաշտպանության դաս IP23 կամ IP44 Լարման կարգավորում Ավտոմատ (AVR) Հաճախականության կայունություն $\pm 0.5\%$ 4. Կառավարման համակարգ Անվանում Ցուցանիշ վերահսկում Առկա է Ֆունկցիաներ</p> <p>Համաձայն միջազգային ստանդարտների</p> <p>Ինտերֆեյսներ RS485, USB, GSM, Modbus LCD Էկրան</p> <p>Առկա է 5. Անվտանգություն Պաշտպանություն`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ավելաբեռնումից</li> <li>• Գերտաքացումից</li> <li>• Ցածր յուղի ճնշումից</li> <li>• Սառեցման հեղուկի բարձր ջերմաստիճանից</li> <li>• Սարքավորում` • Հրդեհ մարիչներ • Հողանցում <p>Արտակարգ կանգեցում 6. Կոմպլեկտավորում</p> • 500 կՎտ գեներատոր • Կոնտեյներ / պաշտպանական պատյան • Կոնտրոլլեր • Միացման մալուխներ • Փաստաթղթեր (անձնագիր, հրահանգներ, սխեմաներ, ISO ստանդարտներին համապատասխանության փաստաթղթեր) • Տեխնիկական սպասարկման մատյան <p>7. Լրացուցիչ</p> • Սինխրոնացում այլ գեներատորների հետ • Չուգահեռ աշխատանք ապահովելու հնարավորություն` սինխրոնացման միջոցով     • Բարձր տարողությամբ վառելիքի բաք     • Քարշակ (մոբիլ տարբերակ)     • Պահեստամասեր և տեխնիկական սպասարկման հավաքակազմ      <p>8. Լրացուցիչ առանձնահատկություններ</p>      • Բարձր խտությամբ վուլկանիկ բամբակով ձայնամեկուսացում     • Պողպատե թափք` հակակոռոզիոն Էպօքսիդային ներկով • Ներկառուցված պողպատե բաք • Վառելիքի
--	--	--	--	---

				մակարդակի, յուղի ճնշման և ջրի ջերմաստիճանի սենսորներ • Կառավարման վահանակների տարբերակներ • Արտաքին վառելիքի բաքերի, պոմպերի և հեռահար մոնիթորինգի միացման հնարավորություն 9. Կապ և կառավարում Բոլոր նշված հնարավորությունները մատչելի են որպես տարբերակներ (□)՝ կախված կառավարման վահանակի տեսակից. • RS232 / RS485 • Modbus / Modbus TCP/IP • Ցանցային կապ (CCLAN) • GSM/GPRS մոդեմ • GPS դիրքորոշում • ՀԱՄ համակարգչի ծրագրային ապահովում • Հեռակառավարման էկրան • Հեռասիգնալ • J1939 միացում Մրցույթում մասնակցողը պարտավոր է ապահովել՝ Երաշխիքային պարտավորություններ՝ • Առնվազն 12 ամիս կամ 1500 մոթո-ժամ երաշխիք՝ շարժիչի և գեներատորի համար • Սպասարկման և վերանորոգման պայմաններ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում • Պահեստամասերի արագ առաքում Տեխնիկական փաստաթղթեր ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով՝ • Գործարկման հրահանգներ, անձնագրեր, միացման սխեմաներ և տեխնիկական սպասարկում Շահագործման պայմաններ՝ • Սարքավորումը պետք է հարմարեցված լինի տվյալ տարածաշրջանի կլիմայական պայմաններին (ջերմաստիճան, խոնավություն, ծովի մակերևույթից բարձրություն
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧГУЗЗ-ЕЦДЦТДР-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	դիզել գեներատոր	դիզել գեներատոր	դիզել գեներատոր	Դիզելային գեներատորի տեխնիկական բնութագիրը՝ 500 կՎտ, պաշտպանական պատյան/կոնտեյներով, ավտոմատ պահուստային միացման համակարգով (ATS), արտաքին տեղադրման համար, նախատեսված շահագործման Հայաստանի կլիմայական պայմաններում: Տեղադրման և շահագործման վայրը՝ արտաքին, նախատեսված բոլոր եղանակային պայմանների համար: Գեներատորը պետք է լինի նոր (2024թ.), գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը, մոնտաժը և նախնական փորձարկումները պետք է իրականացվեն Մատակարարի կողմից: Մատակարարը պետք է կատարի մոնտաժի համար անհրաժեշտ մալուխների և այլ միջոցների գնահատում և ներառի աշխատանքների ծավալում: Գեներատորի տեղադրումը համարվում է ավարտված փորձարկման

ավարտից հետո: Փորձարկումից հետո Մատակարարը
ներկայացնում է պաշտոնական նամակ գեներատորի
շահագործման պատրաստ լինելու մասին, որից հետո
սկսվում է երաշխիքային ժամկետը: Պատվիրատուին
պետք է տրամադրվեն տեխնիկական բնութագրերը,
շահագործման և տեղադրման հրահանգները,
գործարանային գծագրերը և սխեմաները՝ հայերեն,
ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով: Նաեւ պետք է
տրամադրվի գործարանային երաշխիք և ISO 8528 և ISO
3046 ստանդարտներին համապատասխանության
վկայականներ: 1. Հիմնական բնութագրեր Անվանում
Ցուցանիշ Նոմինալ հզորություն 500 կՎտ Լարում
400/230 Վ (երեք փուլի փոխհոսանք)
Հաճախականություն 50 Հց Հզորության գործակից (cos
φ) 0.8 Ավտոմատ գործարկում Առկա է Գեներատորի
տեսակ Սինխրոն, առանց խոզանակների Տեղադրման
տեսակ Մոբիլ, կոնտեյներով ATS՝ ավտոմատ
պահուստային միացում Առկա է Տեղադրման
պայմանները Արտաքին Աղմուկի մակարդակ ≤ 75 դԲ՝ 7 մ
հեռավորության վրա 2. Շարժիչ Անվանում Ցուցանիշ
Մխոցների քանակը 6 (շարքով կամ V-աձև
դասավորված) Աշխատանքային ծավալ Մինչև 15 լ
Ներդաշնակման համակարգ Էլեկտրոնային Սառեցման
համակարգ Հեղուկային Նոմինալ պտույտների
արագություն 1500 պտ/րոպե Վառելիքի ծախս (100%
բեռի դեպքում) ~90-100 լ/ժամ Վառելիքի տեսակ
Դիզելային Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ՝ 70%
բեռի դեպքում ~մինչև 24 ժամ Ինքնավար աշխատանքի
ժամանակ՝ 100% բեռի դեպքում ~մինչև 17 ժամ 3.

				<p>Փոխիոսանքի սինխրոն գեներատոր (Альтернатор (генератор переменного тока) Անվանում Ցուցանիշ</p> <p>Տեսակ Սինխրոն Մեկուսացման դաս H</p> <p>Պաշտպանության դաս IP23 կամ IP44 Լարման կարգավորում Ավտոմատ (AVR) Հաճախականության կայունություն $\pm 0.5\%$ 4. Կառավարման համակարգ Անվանում Ցուցանիշ վերահսկում Առկա է Ֆունկցիաներ</p> <p>Համաձայն միջազգային ստանդարտների Ինտերֆեյսներ RS485, USB, GSM, Modbus LCD Էկրան Առկա է 5. Անվտանգություն Պաշտպանություն`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ավելաբեռնումից</li> <li>• Գերտաքացումից</li> <li>• Ցածր յուղի ճնշումից</li> <li>• Սառեցման հեղուկի բարձր ջերմաստիճանից</li> <li>• Սարքավորում` • Հրդեհ մարիչներ • Հողանցում <p>Արտակարգ կանգեցում 6. Կոմպլեկտավորում</p> • 500 կՎտ գեներատոր • Կոնտեյներ / պաշտպանական պատյան • Կոնտրոլլեր • Միացման մալուխներ • Փաստաթղթեր (անձնագիր, հրահանգներ, սխեմաներ, ISO ստանդարտներին համապատասխանության փաստաթղթեր) • Տեխնիկական սպասարկման մատյան <p>7. Լրացուցիչ</p> • Սինխրոնացում այլ գեներատորների հետ • Չուգահեռ աշխատանք ապահովելու հնարավորություն` սինխրոնացման միջոցով     • Բարձր տարողությամբ վառելիքի բաք     • Քարշակ (մոբիլ տարբերակ)     • Պահեստամասեր և տեխնիկական սպասարկման հավաքակազմ      <p>8. Լրացուցիչ առանձնահատկություններ</p>      • Բարձր խտությամբ վուլկանիկ բամբակով ձայնամեկուսացում     • Պողպատե թափք` հակակոռոզիոն Էպօքսիդային ներկով • Ներկառուցված պողպատե բաք • Վառելիքի
--	--	--	--	---

				մակարդակի, յուղի ճնշման և ջրի ջերմաստիճանի սենսորներ • Կառավարման վահանակների տարբերակներ • Արտաքին վառելիքի բաքերի, պոմպերի և հեռահար մոնիթորինգի միացման հնարավորություն 9. Կապ և կառավարում Բոլոր նշված հնարավորությունները մատչելի են որպես տարբերակներ (□)՝ կախված կառավարման վահանակի տեսակից. • RS232 / RS485 • Modbus / Modbus TCP/IP • Ցանցային կապ (CCLAN) • GSM/GPRS մոդեմ • GPS դիրքորոշում • ՀԱՄ համակարգչի ծրագրային ապահովում • Հեռակառավարման էկրան • Հեռասիգնալ • J1939 միացում Մրցույթում մասնակցողը պարտավոր է ապահովել՝ Երաշխիքային պարտավորություններ՝ • Առնվազն 12 ամիս կամ 1500 մոթո-ժամ երաշխիք՝ շարժիչի և գեներատորի համար • Սպասարկման և վերանորոգման պայմաններ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում • Պահեստամասերի արագ առաքում Տեխնիկական փաստաթղթեր ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով՝ • Գործարկման հրահանգներ, անձնագրեր, միացման սխեմաներ և տեխնիկական սպասարկում Շահագործման պայմաններ՝ • Սարքավորումը պետք է հարմարեցված լինի տվյալ տարածաշրջանի կլիմայական պայմաններին (ջերմաստիճան, խոնավություն, ծովի մակերևույթից բարձրություն
--	--	--	--	---