

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	RUBEZH կամ BOLID	RUBEZH կամ BOLID ապրանքանիշերի համապատասխան մակնիշներ ըստ տեխ. բնութագրի բաղկացուցիչների	RUBEZH Group LLC կամ NVP BOLID LLC	Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի համար հակահրդեհային համակարգը բաղկացած է ընդունիչ- հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարքից, ինդուկցիոն վահանակից, ծխի տվիչից, հակահրդեհային տվիչից, հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչից, ծխի ճառագայթային տվիչից, անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարքից, մարտկոցից, հրակայուն մալուխից: Նշված ապրանքները պետք է համապատասխանեն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-1-ին: Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, Մատակարարը պարտավոր է իր հաշվին և իր միջոցներով տրամադրել տեխնիկական առաջադրանք-1-ում չնշված՝ լրացուցիչ սարքեր, սարքավորումներ, մասեր և պարագաներ, որ

				սույն համակարգը գործի: Լրակազմում նշված ապրանքների երաշխիքային ժամկետները՝ 1 տարի: Լրակազմում նշված ապրանքները նոր են՝ չօգտագործված: Լրակազմի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, ծրագրավորումը, փորձարկումը, համակարգի գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Համակարգում ներառվող սարքերը, սարքավորումները, մասերը և պարագաները (ներառյալ դրանցում կիրառվող տեխնոլոգիաները) համատեղելի են միմյանց հետ: Ապրանքների տեղաբաշխումը, լարանցումները կհամաձայնեցվի գնորդի հետ՝ կապված տարածքի առանձնահատկություններից: : Ներառյալ՝ Ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարք Ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարք՝ հասցեային համակարգերում պահպանության և հակահրդեհային ազդարարման կիրառման համար, - Մեկ կապի հասցեային օղակին միացվող հասցեային սարքերի առավելագույն քանակը 250 ներառյալ - Սարքի գոտիների առավելագույն քանակը՝ 500 - կապի հասցեային օղակի երկարությունը՝ 3000 մ - կապի հասցեային օղակի ելքային տերմինալներում լարումը՝ 24-36 վ - Սարքի ընդհանուր չափերը, 200x160x50 մմ +- 20% - Քաշը՝ 1 կգ - Ջերմաստիճանի ախատանքային միջակայք 0-ից + 55°C -1հատ Ինդուկցիոն վահանակ, Ինդուկցիոն վահանակը նախատեսված է միայն ներկառուցված LED ցուցատախտակի վրա հրդեհային
--	--	--	--	---

				ազդանշանային և հրդեհաշիջման հասցեների համակարգի գոտիների խմբերը և գործադիր սարքերը ցուցադրելու համար: - սնուցման լարումը 10-28 վ- Էներգիայի սպառումը` 7 Վտ - LED գոտիների վերահսկման ցուցիչների և սարքերի քանակը էջում` 50 - էջերի քանակը` 5 - վերահսկվող տարածքների և սարքավորումների առավելագույն քանակը` 250 - Համակարգի կարգավիճակի LED ցուցիչների քանակը` 6  - Փոխանակման և ծրագրավորման արտաքին ինտերֆեյսների քանակը` RS-485 տիպ - 1, USB տիպ - 1 - մալուխի երկարությունը` RS485 ինտերֆեյսինը` 1000 մ, USB ինտերֆեյսինը` 3 մ - Ընդհանուր չափերը մոդուլի` 200x160x50 մմ +- 20% - Քաշը` 1 կգ - Ձերմաստիճանի ախատանքային միջակայք -5-ից + 55°C - 1հատ Ծխի տվիչ, Ծխի տվիչ` օպտիկա-էլեկտրոնային հասցե- անալոգային` նախատեսված ցածր կոնցենտրացիայի ծխի տեսքով ուղեկցվող բռնկումների հայտնաբերման և «Կրակ» ազդանշանի փոխանցման համար Սնուցումը` կապի հասցեային օղակից 24-36 Վ - Չգայունությունը` 0,05-0,20 դբ/մ - Տվիչը պահպանում է աշխատունակությունը հետևալ ազդեցության դեպքում` օդային հոսքի` մինչև 10 մ/վ արագությամբ ներառյալ, ֆոնային լուսավորության` արհեստական կամ բնական լուսավորության աղբյուրներից` մինչև 12000 լկ ներառյալ - Լույսի ցուցիչի թարթման հաճախականությունը հերթապահ ռեժիմում / «Կրակ» ռեժիմում մինչև 0,2 Հց / 2 Հց ներառյալ - Տվիչի ընդհանուր չափերը վարդակով, Ø93x44 մմ +- 15% Քաշը վարդակով 120 գ - Ձերմաստիճանի
--	--	--	--	--

աշխատանքային միջակայք՝ -30-ից + 55°C ներառյալ -
 Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, 10 տարի
 (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - 1 հատ
 Հակահրդեհային տվիչ, Հակահրդեհային տվիչ, ձեռքի
 հասցեական, հրդեհային և պահպանական
 ազդանշանային հասցեների համակարգերում «հրդեհ»
 ազդանշանի ձեռքով միացման համար: - Սնուցումը՝
 կապի հասցեային օղակից - Տվիչի սպառման հոսանքը
 կապի հասցեային օղակից՝ 0.22 mA - Ներկառուցված
 մեկուսիչի առկայություն՝ չկա - Ակտիվացում, երբ
 կոճակը սեղմելու ուժը՝ 25 H-ից ոչ պակաս է - Պատյանի
 պաշտպանության աստիճանը IP41 - Չանգվածը՝ 100գ, -
 Լայնությունը՝ 86մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ 88 մմ +-
 20%, - Խորությունը՝ 45 մմ +- 20%, - Նախատեսված
 միջին ծառայության ժամկետ, 10 տարի (չի
 հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) -
 Ձերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից +
 55°C ներառյալ - 8 հատ, Հակահրդեհային
 լուսաձայնային ազդարարիչ, Հակահրդեհային
 լուսաձայնային ազդարարիչ՝ հրդեհային և
 պահպանական ազդարարման համակարգերում
 ազդանշանային ձայնային և լուսային ազդանշաններ
 տալու համար/ Ձայնալուսային շչակ, հասցեային -
 Սնուցումը՝ կապի հասցեային օղակից - Ընթացիկ
 սպառումը կապի հասցեային օղակիցից՝ 2.7 mA - Գույնը՝
 Սպիտակ/Կարմիր - Շչակի ձայնային ճնշման
 մակարդակը (1±0,05) մ հեռավորության վրա՝ 85 դբ, -
 պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP41 -
 Չանգվածը՝ 200գ, - Լայնությունը՝ 85 մմ +- 20%, -

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵԼՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	Բարձրությունը՝ 86 մմ +- 20%, - խորությունը՝ 44 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - ճիստ Ծխի ճառագայթային տվիչ, հասցեային Ծխի ճառագայթային տվիչ, հասցեային - Սնուցումը՝ կապի հասցեային օդակից - Ընթացիկ սպառումը կապի հասցեային օդակից՝ 0.8 մԱ - Տվիչի սպառման հոսանքը կառավարման ռեժիմում՝ 5 մԱ - Մոնիթորինգային վերահսկվող տարածք՝ 900 մ2 - Պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP41 -
Номер лота	товарный знак	марка	Предлагаемый товар	Շանգվածը՝ 0.6 կգ - Լայնությունը՝ 160 մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ 96 մմ +- 20%, - խորությունը՝ 100 մմ +- 20%, -
14	RUBEZH կամ BOLID	RUBEZH կամ BOLID ապրանքանիշերի համապատասխան մակնիշներ ըստ տեխ. բնութագրի բաղկացուցիչների	RUBEZH Group LLC կամ NVP BOLID LLC	Շանգվածը՝ 0.6 կգ - Լայնությունը՝ 160 մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ 96 մմ +- 20%, - խորությունը՝ 100 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - 2 տվիչ, հակահրդեհային լուսնաձայնային հատ սնվողության և հակահրդեհային ազդարարիչի, ծխի ճառագայթային տվիչից, ազդանշանային սարքերի կառույց, ակտիվան սնուցման անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքի կառույց, անվտանգության և հակահրդեհային սարքերի կառույց, ակտիվան սնուցման սարքից, ազդանշանային սարքերի կառույց, ակտիվան սնուցման սարքից, հրապարակ սալիկից: Ըշված ապրանքները սարք՝ 12 Վ մշտական լարմամբ: - Մուտքային ցանցի պետք է համապատասխանեն նից ներկայացված լարումը 220 Վ +-10 Վ - Հոսանքի նորմալ ծախս մինչև 3.5 A ներառյալ - Մոնիթորինգային կառավարման ռեժիմում հոսանք՝ 4 Ա (15 րոպե) Երբային մշտական պարտավոր է իր հաշվին և իր տիեզերքի տրամադրել լարում - ցանցից աշխատելիս 13.3-13.8 Վ - մարտկոցից աշխատելիս 9.4-13.5 Վ - մարտկոցի ակտիվման սարքեր, մարքավորումներ, մասեր և պարագաներ, որ լարումը, երբ պաշտպանվում է խորը լիցքաթափումից՝

				ազդանշանային և հրդեհաշիջման հասցեների համակարգի գոտիների խմբերը և գործադիր սարքերը ցուցադրելու համար: - սնուցման լարումը 10-28 վ- Էներգիայի սպառումը` 7 Վտ - LED գոտիների վերահսկման ցուցիչների և սարքերի քանակը էջում` 50 - էջերի քանակը` 5 - վերահսկվող տարածքների և սարքավորումների առավելագույն քանակը` 250 - Համակարգի կարգավիճակի LED ցուցիչների քանակը` 6  - Փոխանակման և ծրագրավորման արտաքին ինտերֆեյսների քանակը` RS-485 տիպ - 1, USB տիպ - 1 - մալուխի երկարությունը` RS485 ինտերֆեյսինը` 1000 մ, USB ինտերֆեյսինը` 3 մ - Ընդհանուր չափերը մոդուլի` 200x160x50 մմ +- 20% - Քաշը` 1 կգ - Ձերմաստիճանի ախատանքային միջակայք -5-ից + 55°C - 1հատ Ծխի տվիչ, Ծխի տվիչ` օպտիկա-էլեկտրոնային հասցե- անալոգային` նախատեսված ցածր կոնցենտրացիայի ծխի տեսքով ուղեկցվող բռնկումների հայտնաբերման և «Կրակ» ազդանշանի փոխանցման համար Սնուցումը` կապի հասցեային օղակից 24-36 Վ - Չգայունությունը` 0,05-0,20 դբ/մ - Տվիչը պահպանում է  աշխատունակությունը հետևալ ազդեցության դեպքում` օդային հոսքի` մինչև 10 մ/վ արագությամբ ներառյալ, ֆոնային լուսավորության` արհեստական կամ բնական լուսավորության աղբյուրներից` մինչև 12000 լկ ներառյալ - Լույսի ցուցիչի թարթման հաճախականությունը հերթապահ ռեժիմում / «Կրակ» ռեժիմում մինչև 0,2 Հց / 2 Հց ներառյալ - Տվիչի ընդհանուր չափերը վարդակով, Ø93x44 մմ +- 15% Քաշը վարդակով 120 գ - Ձերմաստիճանի
--	--	--	--	--

աշխատանքային միջակայք՝ -30-ից + 55°C ներառյալ -
 Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, 10 տարի
 (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - 1 հատ
 Հակահրդեհային տվիչ, Հակահրդեհային տվիչ, ձեռքի
 հասցեական, հրդեհային և պահպանական
 ազդանշանային հասցեների համակարգերում «հրդեհ»
 ազդանշանի ձեռքով միացման համար: - Սնուցումը՝
 կապի հասցեային օղակից - Տվիչի սպառման հոսանքը
 կապի հասցեային օղակից՝ 0.22 mA - Ներկառուցված
 մեկուսիչի առկայություն՝ չկա - Ակտիվացում, երբ
 կոճակը սեղմելու ուժը՝ 25 H-ից ոչ պակաս է - Պատյանի
 պաշտպանության աստիճանը IP41 - Չանգվածը՝ 100գ, -
 Լայնությունը՝ 86մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ 88 մմ +-
 20%, - Խորությունը՝ 45 մմ +- 20%, - Նախատեսված
 միջին ծառայության ժամկետ, 10 տարի (չի
 հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) -
 Ձերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից +
 55°C ներառյալ - 8 հատ, Հակահրդեհային
 լուսաձայնային ազդարարիչ, Հակահրդեհային
 լուսաձայնային ազդարարիչ՝ հրդեհային և
 պահպանական ազդարարման համակարգերում
 ազդանշանային ձայնային և լուսային ազդանշաններ
 տալու համար/ Ձայնալուսային շչակ, հասցեային -
 Սնուցումը՝ կապի հասցեային օղակից - Ընթացիկ
 սպառումը կապի հասցեային օղակիցից՝ 2.7 mA - Գույնը՝
 Սպիտակ/Կարմիր - Շչակի ձայնային ճնշման
 մակարդակը (1±0,05) մ հեռավորության վրա՝ 85 դբ, -
 պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP41 -
 Չանգվածը՝ 200գ, - Լայնությունը՝ 85 մմ +- 20%, -

				Բարձրությունը՝ 86 մմ +- 20%, - Խորությունը՝ 44 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - ճիստ Ծխի ճառագայթային տվիչ, հասցեային Ծխի ճառագայթային տվիչ, հասցեային - Սնուցումը՝ կապի հասցեային օղակից - Ընթացիկ սպառումը կապի հասցեային օղակից՝ 0.8 մԱ - Տվիչի սպառման հոսանքը կարգավորման ռեժիմում՝ 5 մԱ - Առավելագույն վերահսկվող տարածք՝ 900 մ2 - Պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP41 - Չանգվածը՝ 0.6 կգ - Լայնությունը՝ 160 մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ 96 մմ +- 20%, - Խորությունը՝ 100 մմ +- 20%, - Ռեֆլեկտորի ընդհանուր չափերը՝ (BxWxГ) 100x100x10 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - 2 հատ Անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարք Անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարք՝ 12 Վ մշտական լարմամբ: - Մուտքային ցանցի լարումը 220 Վ +-10 Վ - Հոսանքի նոմինալ ծախս մինչև 3,5 А ներառյալ - Առավելագույն կարճաժամկետ բեռնման հոսանք՝ 4 Ա (15 րոպե) Ելքային մշտական լարում - ցանցից աշխատելիս 13.3-13.8 Վ - մարտկոցից աշխատելիս 9.4-13.5 Վ - Մարտկոցի անջատման լարումը, երբ պաշտպանվում է խորը լիցքաթափումից՝
--	--	--	--	---

				10,1 Վ - Պահուստային ռեժիմում մարտկոցից աղբյուրի սեփական սպառումը՝ 30 մԱ - Աղբյուրի սպառումը մարտկոցի պաշտպանության ռեժիմում խորը լիցքաթափումից՝ 10 մԱ - Բեռնավործության ընդհանուր հզորությունը՝ 3300 մԿՓ - Հզորությունը, մուտք փոփոխական հոսանքով՝ 80 Վտ - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - Նախատեսված է անխափան աշխատելու առավելագույն 40000 ժ - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - 1 հատ Մարտկոց, Մարտկոցը՝ 7Ա Լարումը՝ - 12Վ Ծառայության ժամկետը՝ նախատեսված 3 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) Անվանական հզորություն (25°C) - 20 ժամ լիցքաթափում 7 Ա /ժ Ներքին դիմադրությունը ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը (25°C) - 30 մմկ Ինքնալիցքաթափում՝ ամսական առավելագույնը 3% հզորություն 25°C ջերմաստիճանում -2 հատ Մալուխ հրակայուն, Մալուխ հրակայուն Տրամագիծը՝ 0,8 մմ Երկարությունը՝ - 200մ Լարերի քանակը՝ - 2 Կառուցվածքը - միաժիլ (solid) Միջուկի հատված՝ 0,5 մմ² պատյանի տեսակը-FRLS - 1500 մ
--	--	--	--	---