

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌԱ ԳՐՈՒԴ ՍՊԸ-ն ՄՁՀ-ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	-	-	ԳՈՌԱ ԳՐՈՒԴ ՍՊԸ	Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի համար հակահրդեհային համակարգը բաղկացած է ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարքից, ինդուկցիոն վահանակից, ծխի տվիչից, հակահրդեհային տվիչից, հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչից, ծխի ճառագայթային տվիչից, անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարքից, մարտկոցից, հրակայուն մալուխից: Նշված ապրանքները պետք է համապատասխանեն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-1-ին: Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, Մատակարարը պարտավոր է իր հաշվին և իր միջոցներով տրամադրել տեխնիկական առաջադրանք-1-ում չնշված՝ լրացուցիչ սարքեր, սարքավորումներ, մասեր և պարագաներ, որ

				սույն համակարգը գործի: Լրակազմում նշված ապրանքների երաշխիքային ժամկետները՝ առնվազն 1 տարի: Լրակազմում նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Լրակազմի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, ծրագրավորումը, փորձարկումը, համակարգի գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Համակարգում ներառվող սարքերը, սարքավորումները, մասերը և պարագաները (ներառյալ դրանցում կիրառվող տեխնոլոգիաները) պետք է լինեն համատեղելի միմյանց հետ: Ապրանքների տեղաբաշխումը, լարանցումները պետք է համաձայնեցնել գնորդի հետ՝ կապված տարածքի առանձնահատկություններից: Մասնակիցը կարող է տեղում տեսնել և ծանոթանալ տեղաբաշխման, լարանցումների հնարավոր տարբերակներին: Ներառյալ՝ Ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարք Ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարք՝ հասցեային համակարգերում պահպանության և հակահրդեհային ազդարարման կիրառման համար, - Մեկ կապի հասցեային օղակին միացվող հասցեային սարքերի առավելագույն քանակը մինչև 250 ներառյալ - Սարքի գոտիների առավելագույն քանակը, ոչ ավելի, քան 500 - կապի հասցեային օղակի երկարությունը, ոչ ավելի, քան 3000 մ - կապի հասցեային օղակի ելքային տերմինալներում լարումը՝ 24-36 վ - Սարքի ընդհանուր չափերը, 200x160x50 մմ +- 20% - Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 1 կգ - Ջերմաստիճանի
--	--	--	--	--

				ախատանքային միջակայք 0-ից + 55°C -1հատ Ինդուկցիոն վահանակ, Ինդուկցիոն վահանակը նախատեսված է միայն ներկառուցված LED ցուցատախտակի վրա հրդեհային ազդանշանային և հրդեհաշիջման հասցեների համակարգի գոտիների խմբերը և գործադիր սարքերը ցուցադրելու համար: - սնուցման լարումը 10-28 վ- Էներգիայի սպառումը, ոչ ավելի, քան 7 Վտ - LED գոտիների վերահսկման ցուցիչների և սարքերի քանակը էջում` 50 - էջերի  քանակը` առնվազն 5 - վերահսկվող տարածքների և սարքավորումների առավելագույն քանակը` առնվազն  250 - Համակարգի կարգավիճակի LED ցուցիչների  քանակը` առնվազն 6 - Փոխանակման և ծրագրավորման արտաքին ինտերֆեյսների քանակը`  RS-485 տիպ - 1, USB տիպ - 1 - մալուխի երկարությունը` RS485 ինտերֆեյսինը` ոչ ավելի, քան 1000 մ, USB  ինտերֆեյսինը` ոչ ավելի, քան 3 մ - Ընդհանուր չափերը մոդուլի` 200x160x50 մմ +- 20% - Քաշը` ոչ ավելի, քան 1 կգ - Ձերմաստիճանի ախատանքային միջակայք -5-ից + 55°C - 1հատ Ծխի տվիչ, Ծխի տվիչ` օպտիկա-  էլեկտրոնային հասցե-անալոգային` նախատեսված ցածր կոնցենտրացիայի ծխի տեսքով ուղեկցվող բռնկումների հայտնաբերման և «Կրակ» ազդանշանի փոխանցման համար Սնուցումը` կապի հասցեային  օղակից 24-36 Վ - Չգայունությունը` 0,05-0,20 դբ/մ - Տվիչը պահպանում է աշխատունակությունը հետևալ ազդեցության դեպքում` օդային հոսքի` մինչև 10 մ/վ արագությամբ ներառյալ, ֆոնային լուսավորության` արհեստական կամ բնական լուսավորության
--	--	--	--	---

				աղբյուրներից՝ մինչև 12000 լկ ներառյալ - Լույսի ցուցիչի թարթման հաճախականությունը հերթապահ ռեժիմում / «Կրակ» ռեժիմում մինչև 0,2 Հց / 2 Հց ներառյալ - Տվիչի ընդհանուր չափերը վարդակով, Ø93×44 մմ +- 15% Զաշը վարդակով ոչ ավելի, քան 120 գ - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -30-ից + 55°C ներառյալ - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - 1հատ Հակահրդեհային տվիչ, Հակահրդեհային տվիչ, ձեռքի հասցեական, հրդեհային և պահպանական ազդանշանային հասցեների համակարգերում «հրդեհ» ազդանշանի ձեռքով միացման համար: - Սնուցումը՝ կապի հասցեային օղակից - Տվիչի սպառման հոսանքը կապի հասցեային օղակից, ոչ ավելի, քան 0.22 մԱ - Ներկառուցված մեկուսիչի առկայություն՝ չկա - Ակտիվացում, երբ կոճակը սեղմելու ուժը՝ 25 Н-ից ոչ պակաս է - Պատյանի պաշտպանության աստիճանը առնվազն IP41 - Չանգվածը՝ ոչ ավելի, քան 100գ, - Լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 86մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 88 մմ +- 20%, - Խորությունը՝ ոչ ավելի, քան 45 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - 8 հատ, Հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչ, Հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչ՝ հրդեհային և պահպանական ազդարարման համակարգերում ազդանշանային ձայնային և լուսային ազդանշաններ
--	--	--	--	---

55°C ներառյալ – 2 հատ Անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարք Անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարք՝ առնվազն 12 Վ մշտական լարմամբ: - Մուտքային ցանցի լարումը 220 Վ +-10 Վ - Հոսանքի նոմինալ ծախս մինչև 3,5 A ներառյալ - Առավելագույն կարճաժամկետ բեռնման հոսանք առնվազն 4 Ա (15 րոպե) Ելքային մշտական լարում - ցանցից աշխատելիս 13.3-13.8 Վ - մարտկոցից աշխատելիս 9.4-13.5 Վ - Մարտկոցի անջատման լարումը, երբ պաշտպանվում է խորը լիցքաթափումից՝ առնվազն 10,1 Վ - Պահուստային ռեժիմում մարտկոցից աղբյուրի սեփական սպառումը ոչ ավելի, քան 30 mA - Աղբյուրի սպառումը մարտկոցի պաշտպանության ռեժիմում խորը լիցքաթափումից՝ ոչ ավելի, քան 10 mA - Բեռնավործության ընդհանուր հզորությունը ոչ ավելի, քան 3300 mKФ - Հզորությունը, մուտք փոփոխական հոսանքով ոչ ավելի, քան 80 Վտ - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - Նախատեսված է անխափան աշխատելու առնվազն 40000 Ժ - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) – 1 հատ Մարտկոց, Մարտկոցը առնվազն 7A Լարումը՝ – 12Վ Ծառայության ժամկետը՝ նախատեսված առնվազն 3 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) Անվանական հզորություն (25°C) - առնվազն 20 Ժամ լիցքաթափում 7 Ա /Ժ Ներքին դիմադրությունը ամբողջությամբ լիցքավորված

				մարտկոցը (25°C) - առնվազն 30 մմկ Ինքնալիցքաթափում՝ ամսական առավելագույնը 3% իզոթերմություն 25°C ջերմաստիճանում -2 հատ Մալուխ հրակայուն, Մալուխ հրակայուն Տրամագիծը՝ 0,8 մմ Երկարությունը՝ - 200մ Լարերի քանակը՝ - 2 կառուցվածքը - միաժիլ (solid) Միջուկի հատված՝ 0,5 մմ² պատյանի տեսակը-FRLS - 1500 մ
--	--	--	--	---