

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեզամարթ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	TR3106A,elips	NORMACOM LLC	Հրդեհի ազդանշանման, տարհանման ու վթարային լուսավորության համակարգ թիվ 2 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայի: 1. գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային՝ 1 հատ, 2. ծխի կոմբո տվիչ հասցեային՝ 59 հատ, 3. ելքի լուսանշան՝ 4 հատ, 4. վթարային լուսավորության լամպ մարտկոցով՝ 15 հատ, 5. վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար՝ 60 մ, 6. ձեռքի հասցեային ազդասարք՝ 6 հատ, 7. միացման ռելե հասցեային՝ 3 հատ, 8. ազդանշանի ուժեղացուցիչ՝ 1 հատ, 9. համակարգիչ՝ 1 լրակազմ: Համակարգը պետք է բաղկացած լինի՝ Գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային: Գույն՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Երեք կապի ալիքների առկայություն՝ լարային Ethernet և երկու SIM քարտ: Կենտրոնական միավորի միացման կարգավիճակի ցուցման առկայություն: Կենտրոնական ստորաբաժանումների միջև տվյալների փոխանցման գործառույթի աջակցություն: Տեղեկացումներ push ծանուցումների, SMS-ի և հեռախոսազանգի միջոցով: Արտաքին չափեր՝ 163 × 163 × 36 մմ, + / - 2 %:

Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Պարտադիր է, որ համակարգն ունենա անվտանգության ընկերության կառավարման վահանակին միացնելու հնարավորություն (այդ թվում 911-ին): Համակարգի հեռակա կարգավորման և կառավարման հնարավորություն: Համակարգին միացվող սարքերի քանակը՝ ոչ պակաս 80-ից: Մոնիթորինգի արձանագրություններ (протокол)՝ SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Ռադիոազդանշանի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 1500 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, անվտանգ: Առանձին անվտանգության խմբերի առավելագույն քանակը՝ 5-ից ոչ պակաս: Միացված օգտատերերի առավելագույն թիվը՝ ոչ պակաս 40-ից: Օգտատերերի համար առանձին անվտանգության խմբերի մուտքի իրավունքները կարգավորելու ունակություն: Առնվազն երեք ռադիոազդանշանի կրկնիչ միացնելու հնարավորություն: Ահագանգման լուսանկարչական բացահայտման և հաստատման սարքերի հետ աշխատելու ունակությունը պարտադիր է, 640 × 480 պիքսել: Անվտանգության ժամանակացույցի ստեղծման գործառույթի աջակցությունը պարտադիր է: Հնարավորություն տեսահսկման ինտեգրմանը նույն հավելվածով աշխատելու կարողությամբ: Ազդանշանի խցանման փորձի տազնապային իրազեկման հնարավորություն, սարքը վնասելու դեպքում՝ (իրանը բացելու, պոկելու) իրազեկում օգտատիրոջը և անհրաժեշտ ստորաբաժանումներին: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ինքնուրույն աշխատելու պարտադիր հնարավորություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն, պարտադիր տեղադրում և կարգաբերում, հրահանգների, տեխնիկական ուղեցույցի պարտադիր առկայություն: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 /

A2:2017 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ճիշդ կոմբո տվիչ հասցեային: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Չգայական տարր՝ ֆոտոէլեկտրական սենսոր, ջերմազույգ: Արտաքին չափեր՝ 124 × 124 × 45 մմ (+ /- 2 %): Ներկառուցված բարձրախոս տաճնապ ձայնային ազդանշան տալու համար: Տեղային հրդեհի դեպքում նախազգուշացնող ազդանշանն ամբողջ օբյեկտում տարածելու հնարավորություն: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Սարքի կարգավիճակը տեղում և հեռակա ստուգելու ունակություն: Պահեստային էլեկտրամատակարարման առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1000 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Ազդանշանի արձակման և ուղարկման հնարավորություն համակարգին՝ տվիչի իրանը բացելու, մակերեսից պոկելու պարագայում: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 80 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018, համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ելքի լուսանշան: Լուսային ելքի ազդանշան՝ 12 Վ, 866.0-866.5 MHz-ով աշխատող ռելեով միանալու հնարավորությամբ: Վթարային լուսավորության լամպ մարտկոցով: Լարումը՝ 220-240 Վ, մարտկոցով գործելու ժամանակը՝ 5-10 ժամ, հզորությունը՝ 60 SMP LED: Վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդակար: 2x1.5 տրամագծով, միջուկը՝ պղինձ, արտաքին շերտը՝ ՊBX: Ձեռքի հասցեային ազդասարք: «Գույնը՝ կարմիր: Միացման տեսակը՝ անլար: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի

առկայություն: Պաշտպանիչ ծածկույթի առկայություն պատահական
 սեղմումը կանխելու համար: Լույսի վիճակի ցուցիչի առկայություն:
 Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության
 համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր
 (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում):
 Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված:
 Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: 0°C-ից մինչև +50°C
 ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75%
 խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Արտաքին
 չափեր՝ 102 × 104 × 39 մմ, (+ /- 2 %): Մոնտաժման հավաքածուի,
 դետեկտորը վերականգնելու բանալու և հրահանգների առկայությունը
 պարտադիր է: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ
 անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի
 գործարանային երաշխիքով: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN
 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005 համապատասխանության
 սերտիֆիկատների առկայություն: Միացման ռելե հասցեային:
 Անվտանգության համակարգին միացման տեսակը՝ անլար: Ռադիոկապի
 հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի
 կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 800 մետր (խոչընդոտների և
 միջամտության բացակայության դեպքում): Արտաքին չափեր՝ 39 × 33 × 18
 մմ, (+ /- 2 %): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի,
 պաշտպանված: Պարտադիր գերտաքացման պաշտպանության
 առկայություն: «Զոր շփման» տեսակի ելքային կոնտակտների
 առկայություն: Ելքային կոնտակտների վիճակի հեռակառավարման
 հնարավորություն: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: 0°C-
 ից մինչև +60°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու
 հնարավորություն: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու
 հնարավորություն: Հրահանգների պարտադիր առկայություն: EN
 60730-1:2016+A1:2019, EN IEC 63000:2018 համապատասխանության

			սերտիֆիկատների առկայություն: Ազդանշանի ուժեղացուցիչ: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն/սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար և լարով: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Կենտրոնական համակարգի հետ կապը՝ 0,3 վրկ-ում: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Աջակցություն հնրևավառ տեղական շահագործմանը՝ կոնկրետ միջոցով կարգավորման վախճանակով աշխատող սարքերով: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Ենթադրվում է մարտնչի կվադրադանդ 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու
ООО «Мегама	рт» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕАՀԱ 42Բ-2026/12-1-Ե ըրք հիշե	представляет полное описание предлагаемого им товара.	предлагаемого товара
Номер лота			Предлагаемый товар
	марка	наименование производителя	հնարավորությամբ, հնչիլ պետք է ամրագրված լինի գործարանային տեխնիկական հատկություններով: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C
3			ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Համակարգիչ i5 12 և ավել սերունդ, RAM 32 GB և ավել, SSD 500 GB և ավել: Մոնիտոր 22 դույմ և ավել: Լրակազմում նաև համապատասխան մկնիկ, ստեղնաշար ու բարձրախոս: Բոլոր նշված բաղկացուցիչ ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն, մոնտաժվեն և կարգաբերվեն որպես մեկ միասնական ազդանշային համակարգ: Մոնտաժային, տեղադրման աշխատանքները ոչ մի կերպ չպետք է խանգարեն օբյեկտների բնականոն աշխատանքին՝ պահպանելով սանիտարահիգիենիկ բոլոր նորմերը: Առաստաղի բարձրությունները կազմում են 2,4 - 4,5 մետր՝ կախված մասնաշենքից և մասնաշենքի կոնկրետ նշանակության հատվածներից: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն այնպես, որ պահպանվի մինչև տեղադրման պահը

		ունեցած շենք/շինության արտաքին տեսքը: Աշխատանքների արդյունքում շենքի վնասվածքների, արտաքին միջամտությունների համար ամբողջական պատասխանատվություն է կրում մատակարար կազմակերպությունը, որը վնասը պատճառելուց տասնօրյա ժամկետում պետք է վերացնի պատճառված վնասը: Աշխատանքների կատարման օրական գրաֆիկը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքները իրականացնել ըստ շինարարական նորմերի: Տեղադրված տվիչները պետք է անվանվեն պատվիրատուի պահանջի համաձայն: Աշխատանքների ավարտից հետո ընդունում-հանձնման հետ մեկտեղ մատակարար կազմակերպությունը պատվիրատուին է ներկայացնում համակարգի ներդրման նախագիծը : Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված շինարարության իրականացման լիցենզիա 1-ին կամ 2-րդ դաս, համապատասխան ներդիրով՝ կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ): Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին: Ընդհանուր համակարգի համար երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Ապրանքը, գույքն ու սարքավորումները՝ նոր են և չօգտագործված:
--	--	--