

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կլեյան Հակոբ Վարդանի ԱԶ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-13/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մալուխի երկաթբետոնե վաք (ЛК 300.30.30-1 տիպի) իր համապատասխան երկաթբետոնե ծածկի (ՈՒՏ 75.30.6-15 տիպի) սալիկով: Բետոնի մակնիշը նվազագույնը M200: Մեկ հատ մալուխային երկաթբետոնե վաքն իր մեջ ներառում է չորս հատ համապատասխան երկաթբետոնե ծածք (մատակարարման ենթակա է 80 հատ վաք 320 հատ ծածքի սալիկ): Վաքի բարձրություն՝ 280-300 մմ. Երկարություն՝ 2950- 3000 մմ. Լայնություն՝ 280-300 մմ Ներսի հատվածի լայնությունը ՝ 120-140 մմ Ներսի հատվածի բարձրություն՝ 200-210 մմ Պետք է ունենա վերամբարձ մեխանիզմով տեղափոխելու հնարավորություն Ծածքի երկարություն՝ 740- 750 մմ. Լայնություն՝ 290-300 մմ Պետք է ունենա վերամբարձ մեխանիզմով տեղափոխելու հնարավորություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Ключян Акоб Варданович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/26
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Մալուխի երկաթբետոնե վաք (ЛК 300.30.30-1 տիպի) իր համապատասխան երկաթբետոնե ծածկի (ՍՏ 75.30.6-15 տիպի) սալիկով: Բետոնի մակնիշը նվազագույնը M200: Մեկ հատ մալուխային երկաթբետոնե վաքն իր մեջ ներառում է չորս հատ համապատասխան երկաթբետոնե ծածք (մատակարարման ենթակա է 80 հատ վաք 320 հատ ծածքի սալիկ): Վաքի բարձրություն՝ 280-300 մմ. Երկարություն՝ 2950- 3000 մմ. Լայնություն՝ 280-300 մմ Ներսի հատվածի լայնությունը ՝ 120-140 մմ Ներսի հատվածի բարձրություն՝ 200-210 մմ Պետք է ունենա վերամբարձ մեխանիզմով տեղափոխելու հնարավորություն Ծածքի երկարություն՝ 740- 750 մմ. Լայնություն՝ 290-300 մմ Պետք է ունենա վերամբարձ մեխանիզմով տեղափոխելու հնարավորություն: