

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) ոչ պակաս քան 20կՎԱ/20կՎտ Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն Նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար Մարտկոցները (բոլորը՝ ոչ պակաս քան 40 հատ, ոչ պակաս քան 9ԱԺ) պետք է ներկառուցված լինեն ԱՍԱ-ի մեջ: Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, ոչ պակաս քան 5 տարվա աշխատանքի համար

						նախատեսված կյանքի տևողությամբ Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 40հատ, ոչ պակաս քան 9ԱԺ, ոչ պակաս 2,45կգ, (1Ժ ռեժիմում ոչ պակաս 5,9Ա-ով, ոչ պակաս 5,9ԱԺ ունակություն) Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 20կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 19,8կՎտ Մուտք. ԱՍԱ-ի մուտքային միացումը պետք է լինի և՛ եռաֆազ, և՛ միաֆազ: Ընտրվի Կախված տեղադրման պայմաններից: Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ (եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում) և 220/230/240Վ (եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում) Լարման տատանում տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 210-ից մինչև 475 Վ տիրույթում(եռաֆազի դեպքում), ոչ պակաս քան 125-ից մինչև 270 Վ տիրույթում(միաֆազի դեպքում) Հաճախականության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 45-ից 65 Հց տիրույթում Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավել քան 3% (100% բեռի դեպքում) Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0,99 Գեներատորին
--	--	--	--	--	--	---

(չբալանսավորված բեռ) միանալու
 հնարավորությունն ԵԼՔ. Նոմինալ
 հզորություն՝ ոչ պակաս քան 20 կՎԱ
 Ակիվ հզորություն՝ ոչ պակաս քան
 20կՎտ Հզորության գործակիցը՝ ոչ
 պակաս քան 0,99 Լարում՝ 220Վ,
 230Վ և 240Վ, միաֆազ + Նեյտրալ +
 հողանցում Լարման կարգավորումը՝
 ոչ ավելի քան $\pm 1\%$ Ընդհանուր
 հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավելի քան 2%
 (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի
 քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում)
 Արդյունավետությունը օնլայն
 ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 94.2%
 Գերբեռնվածություն՝ 110%
 բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս
 քան 60 րոպե / 125%
 բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս
 քան 10 րոպե / 150%
 բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս
 քան 1 րոպե Մարտկոցից սնուցման
 ժամանակ հաճախության
 կայունությունը՝ $50 \pm 0,1$ Հց Նոմինալ
 հաճախականություն՝ 50 Հց Այլ
 տվյալներ. ԱՍԱ-ն պետք է
 կարողանա աշխատել 120Վ
 մարտկոցների հաստատուն
 հոսանքից: Մարտկոցների
 առավելագույն լիցքավորման

					հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 2,6Ա Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ զուգահեռ միանալու (ոչ պակաս քան 4 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍՍ-ներին: Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի առկայություն Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 1000x300x1000 մմ UPS-ը պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում
--	--	--	--	--	---

					տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագասերը, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					
				предлагаемого товара	Այս առաջադիմությունների մատչելի է ՀՀ ԱԵԸՏԱ-2026/32-ի դիրքի առկայություն անհրաժեշտ
ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <> UC EU&A TQF-2026/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					համալիր տեղադրման համար
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики համապատասխան եռաֆազ
1					անջատիչի տեղադրում և ԱՄԱ-ից մինչ այդ անջատիչի
					համապատասխան մալուխի տեղադրում Երաշխիքը` ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO 9001 կամ համարժեք 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2