# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 29 | Մոբիակ | Մոբիակ | Փողրակ 25 | Մոբիակ | Փողրակ 25մմ ներքին տրամագծով նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ռուսական ГР-25 տեսակի: Նախատեսված է առնվազը -60oC +100 oC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 Bar). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 4.8 Մթ/ճ (48 Bar). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300oC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.39+/-0.05 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<RESCUE SERVICE OF MIA>> գրառումը, յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում: Գործարանային արտադրության: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet OHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 29 | Мобиак | Мобиак | Шланг 25 | Мобиак | Шланг с внутренним диаметром 25 мм, материал и конструкция соответствуют стандарту EN 14540:2014, трехслойный, внешний слой из резины, средний слой из синтетической ткани, внутренний слой из резины (EPDM) толщиной не менее 0,3 мм. Головки: алюминиевые, российского типа ГР-25. Предназначен для тушения пожаров в условиях от -60 °C до +100 °C. Рабочее давление: не менее 17 мт/с (1,7 бар). Давление разрыва: не менее 4,8 мт/с (48 бар). Огнестойкость при 300 °C не менее |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 30 секунд. Длина: 20±1 метр. Вес на метр: 0,39±0,05 кг. Шланг должен быть маркирован надписью «Спасательная служба МИИ» по всей длине, не менее 3 надписей на каждые 20 метров шланга. Заводского изготовления. Срок службы не менее 10 лет. Упаковка: заводская, с маркировкой. На этикетке содержится информация о наименовании изделия, размере (диаметре), техническом состоянии, производителе, годе выпуска. При поставке предоставляются сертификаты соответствия EN 14540:2014 и/или ISO9001:2008 и/или ISO14001:2015 и/или IQNet OHSAS18001:2007. Несколько шлангов из поставленной партии проходят испытание на прочность, в ходе которого проверяются рабочее давление, огнестойкость и контакт с абразивной поверхностью. Заводские дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, устраняются поставщиком в кратчайшие сроки. Поставщик должен заранее согласовать |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | изделие с заказчиком. Прилагаемое изображение носит исключительно информационный характер. |