

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Կոյուղաջրերի գլանատակառներ (կեղտաջրերի գտման սեպտիկ հոր)՝ օրվա ընթացքում Վերամշակվող կեղտաջրերի ծավալը 7 խմ, Էլեկտրաէներգիայի սպառում 0.2Կվտ /ժ, Տրամագիծը՝ 2.4մ, Բարձրությունը՝ 1.7մ, Պատրաստված է սննդային պոլիպրոպիլենից հաստությունը՝ 8 մմ: Մաքուր ջրի պոմպի տեղադրում 0.4ԿՎՏ: Տեղադրում իր մեջ ներեռում է Փոսարակի քանդում, Խճային շերտի վրա B-20 W բետոնով պատրաստված 2,4մ տրամագծով և 20սմ հաստությամբ բետոնե սալի: 3 մետր երկարությամբ 3մ լայնությամբ 2մ բարձրությամբ Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի կառուցում(40*40(2մմ) քառանկյուն խողովակներով, մետաղական ցանցը՝ 50մմx50մմ, 2.5մմ): Խրամուղու քանդում Էլեկտրամատակարարման համար 0.7մ խորությամբ,0,6մ լայնությամբ և 30մ երկարությամբ, ավագե նախաշերտ խրամուղում 10սմ հաստությամբ Էլեկտրամատակարարման գծի տակ : Անկողնակի պատրաստում ավագե շերտով Էլեկտրամատակարարման գծի վրա, ավագե նախաշերտ խրամուղում 10սմ հաստությամբ Էլեկտրամատակարարման գծի տակ: Երաշխիքի տրամադրում՝Կոմպրեսոր – 1 տարի, Էլեկտրական մաս-1 տարի, Կայանի կորպուս-15 տարի (մեխանիկական վնասվածքների բացակայության դեպքում) և Երաշխիքային սպասարկում-6 ամիս: Տեղադրման վայրը ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ Համայնքի Ոսկեհատ բնակավայրի մանկապարտեզ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍԱԾՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Очистные резервуары для сточных вод (септики для очистки сточных вод): за сутки объем очищенных сточных вод составляет 7 кубических метров, потребление электроэнергии — 0,2 кВт/ч, диаметр: 2,4 м, высота: 1,7 м, изготовлены из пищевого полипропилена, толщина: 8 мм. Установка насоса для чистой воды мощностью 0,4 кВт. Установка включает демонтаж фундамента, бетонной плиты диаметром 2,4 м и толщиной 20 см из бетона В-20 В на гравийном слое. Строительство металлического сетчатого ограждения длиной 3 м, шириной 3 м и высотой 2 м (прямоугольные трубы 40 x 40 мм (2 мм), металлическая сетка: 50 мм x 50 мм, 2,5 мм). Выемка траншеи для электроснабжения глубиной 0,7 м, шириной 0,6 м и длиной 30 м. Песчаный слой в траншее толщиной 10 см под линией электроснабжения. Подготовка основания с песчаным слоем на линии электропередачи, песчаный слой в траншее толщиной 10 см под линией электропередачи. Гарантия: Компрессор - 1 год, Электрическая часть - 1 год, Корпус станции - 15 лет (при отсутствии механических повреждений) и Гарантийное обслуживание - 6 месяцев. Место установки: Детский сад поселка Воскехат общины Аштарак Арагацотнской области Республики Армения.