

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	<p>Ապրանքի անվանում - Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) Հզորություն - 18000 BTU 1. Ընդհանուր պահանջներ Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: 2. Տեխնիկական բնութագրեր • Հզորություն - 18000 BTU • Օդի շրջանառություն - նվազագույնը 500 խմ/ժ • Սառնարտադրողականություն - 5280 Վտ (±5%) • Ջերմարտադրողականություն - առնվազն 5420 Վտ (±5%) • Էներգախնայողության դաս - A • Սպասարկվող մակերես - առնվազն 60 քմ • Աղմուկի մակարդակ՝ օ ներքին բլոկ - ոչ ավել քան 48 դԲ օ արտաքին բլոկ - ոչ ավել քան 52 դԲ • Էլեկտրական հզորություն (հովացում/տաքացում) - 1090-1010 ԿՎտ • Աշխատանքային ջերմաստիճան - +43°C-ից մինչև -15°C 3. Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ պահանջներ •</p>

				<p>Թևիկները (ժայռուները) պետք է կարգավորվեն աջ և ձախ ուղղություններով • Պետք է ապահովված լինի ածխային ֆիլտրով • Ներքին բլոկի գույնը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ 4.</p> <p>Կոմպլեկտավորում և միացում • Միացնող լարի երկարությունը (տեսանելի մաս) - ոչ պակաս, քան 500 սմ • Խրոցը - երկտանի, կողային հողանցմամբ • Խողովակների երկարությունը - առնվազն 6 մետր 5.</p> <p>Չափսեր • Արտաքին բլոկ - $32 \times 92 \times 21$ սմ ($\pm 5\%$) • Ներքին բլոկ - $46 \times 72 \times 26$ սմ ($\pm 5\%$) 6.</p> <p>Մատակարարման և տեղադրման պայմաններ • Տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում են վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով • Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել և կրկին մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի այլընտրանքային լուծում • Անհրաժեշտության դեպքում հին օդորակիչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և տեղադրվի այլ սենյակում 7. Ապրանքի վիճակ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Գործարանային փաթեթավորմամբ 8. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում 9. <p>Տեղանքի ուսումնասիրություն Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՉԱՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	<p>Ապրանքի անվանում - Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) Հզորություն - 18000 BTU 1. Ընդհանուր պահանջներ Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: 2. Տեխնիկական բնութագրեր • Հզորություն - 18000 BTU • Օդի շրջանառություն - նվազագույնը 500 խմ/ժ • Սառնարտադրողականություն - 5280 Վտ (±5%) • Ջերմարտադրողականություն - առնվազն 5420 Վտ (±5%) • Էներգախնայողության դաս - А • Սպասարկվող մակերես - առնվազն 60 քմ • Աղմուկի մակարդակ՝ օ ներքին բլոկ - ոչ ավել քան 48 դԲ օ արտաքին բլոկ - ոչ ավել քան 52 դԲ • Էլեկտրական հզորություն (հովացում/տաքացում) - 1090-1010 ԿՎտ • Աշխատանքային ջերմաստիճան - +43°C-ից մինչև -15°C 3. Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ պահանջներ •</p>

				<p>Թևիկները (ժայռուները) պետք է կարգավորվեն աջ և ձախ ուղղություններով • Պետք է ապահովված լինի ածխային ֆիլտրով • Ներքին բլոկի գույնը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ 4.</p> <p>Կոմպլեկտավորում և միացում • Միացնող լարի երկարությունը (տեսանելի մաս) - ոչ պակաս, քան 500 սմ • Խրոցը - երկտանի, կողային հողանցմամբ • Խողովակների երկարությունը - առնվազն 6 մետր 5.</p> <p>Չափսեր • Արտաքին բլոկ - $32 \times 92 \times 21$ սմ ($\pm 5\%$) • Ներքին բլոկ - $46 \times 72 \times 26$ սմ ($\pm 5\%$) 6.</p> <p>Մատակարարման և տեղադրման պայմաններ • Տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում են վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով • Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել և կրկին մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի այլընտրանքային լուծում • Անհրաժեշտության դեպքում հին օդորակիչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և տեղադրվի այլ սենյակում 7. Ապրանքի վիճակ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Գործարանային փաթեթավորմամբ 8. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում 9. <p>Տեղանքի ուսումնասիրություն Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում:</p>
--	--	--	--	---