ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	GST	GST	JTY-GD-G3	GST Fire Alarm (Carrier)	Անվտանգության ապահովման սարքեր, այդ թվում հակահրդեհային համակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝ 1) Հրդեհի ծխային հասցե-անալոգային ազդասարք, նախատեսված փակ տարածքներում ցածր կոնցենտրացիայի ծխի առաջացմամբ ուղեկցվող հրդեհներ հայտնաբերելու համար: Քանակը առնվազն 4 հատ: 2) Հրդեհի ձեռքի հասցեային ազդասարք, նախատեսված հասցեական հրդեհային և անվտանգության համակարգերում հրդեհային ազդանշանը ձեռքով ակտիվացնելու

						համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 3) Հասցեավորվող ռելեային մոդուլ, նախատեսված հրդեհային ազդանշանային և անվտանգության համակարգերի ներսում գործող սարքերը կառավարելու համար: Ռելեի ելքերի քանակը առնվազն 1 հատ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 4) Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային ցուցանակ,որը նախատեսված է որպես լուսային նախազգուշացնող սարք, տարբեր նշանակության տարածքներում տարհանման, ինչպես նաև հատուկ իրավիճակների դեպքում, ինչպիսիք են հրդեհային ազդանշանի ակտիվացումը, փոշու, գազի կամ ջրային հրդեհաշիջման համակարգերի ակտիվացումը և այլն: Քանակը առնվազն 1 հատ: 5) Հրակայուն մալուխ (2 լար, 0.50 մմ□ լայնական հատույթով), նախատեսված հակահրդեհային համակարգերի, նախազգուշացման և տարհանման կառավարման, ավտոմատ հրդեհաշիջման և այլ համակարգերի միացման համար: Երկարությունը առնվազն 100մ: 6) Փոշեհատիկային կրակմարիչ

					ջերմազգայուն կոլբայով՝ • Արձագանքի ջերմաստիճանը ոչ ավել քան 70C^{0}; • Պաշտպանվող տարածքը առնվազն 40մ□ • Բալոնի պատյանը եռակցված պողպատից; • Լիցքավորված վիճակում քաշը ոչ ավել քան 20կգ; • Առաստաղային կցում: Քանակը առնվազն 4 հատ: 7) Փոշեհատիկային ձեռքի կրակմարիչ՝ • Բալոնի պատյանը՝ պողպատե; • Լիցքավորված վիճակում քաշը ոչ ավել քան 6կգ; • Վերալիցքավորման հնարավորություն; • Հրդեհաշիջման նյութի անվանական զանգվածը առնվազն 4կգ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 8) Ձեռքի կրակմարիչի կախիչ՝ • Պատյանը՝ պողպատե; • Ոչ պակաս քան 6կգ կրակմարիչների համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 9) Մալուխով միացվող ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումն ու կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	GST	GST	JTY-GD-G3	GST Fire Alarm (Carrier)	Անվտանգության ապահովման սարքեր, այդ թվում հակահրդեհային համակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝ 1) Հրդեհի ծխային հասցե-անալոգային ազդասարք, նախատեսված փակ տարածքներում ցածր կոնցենտրացիայի ծխի առաջացմամբ ուղեկցվող հրդեհներ հայտնաբերելու համար: Քանակը առնվազն 4 հատ: 2) Հրդեհի ձեռքի հասցեային ազդասարք, նախատեսված հասցեական հրդեհային և անվտանգության համակարգերում հրդեհային ազդանշանը ձեռքով ակտիվացնելու

						համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 3) Հասցեավորվող ռելեային մոդուլ, նախատեսված հրդեհային ազդանշանային և անվտանգության համակարգերի ներսում գործող սարքերը կառավարելու համար: Ռելեի ելքերի քանակը առնվազն 1 հատ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 4) Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային ցուցանակ,որը նախատեսված է որպես լուսային նախազգուշացնող սարք, տարբեր նշանակության տարածքներում տարհանման, ինչպես նաև հատուկ իրավիճակների դեպքում, ինչպիսիք են հրդեհային ազդանշանի ակտիվացումը, փոշու, գազի կամ ջրային հրդեհաշիջման համակարգերի ակտիվացումը և այլն: Քանակը առնվազն 1 հատ: 5) Հրակայուն մալուխ (2 լար, 0.50 մմ□ լայնական հատույթով), նախատեսված հակահրդեհային համակարգերի, նախազգուշացման և տարհանման կառավարման, ավտոմատ հրդեհաշիջման և այլ համակարգերի միացման համար: Երկարությունը առնվազն 100մ: 6) Փոշեհատիկային կրակմարիչ

					ջերմազգայուն կոլբայով՝ • Արձագանքի ջերմաստիճանը ոչ ավել քան 70C^{0}; • Պաշտպանվող տարածքը առնվազն 40մ□ • Բալոնի պատյանը եռակցված պողպատից; • Լիցքավորված վիճակում քաշը ոչ ավել քան 20կգ; • Առաստաղային կցում: Քանակը առնվազն 4 հատ: 7) Փոշեհատիկային ձեռքի կրակմարիչ՝ • Բալոնի պատյանը՝ պողպատե; • Լիցքավորված վիճակում քաշը ոչ ավել քան 6կգ; • Վերալիցքավորման հնարավորություն; • Հրդեհաշիջման նյութի անվանական զանգվածը առնվազն 4կգ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 8) Ձեռքի կրակմարիչի կախիչ՝ • Պատյանը՝ պողպատե; • Ոչ պակաս քան 6կգ կրակմարիչների համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 9) Մալուխով միացվող ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումն ու կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: