ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Рубеж	Рубеж	Рубеж-2ОП прот. R3 (Addressable Fire Control Panel)	ООО «Рубеж»	Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային կառավարման և անվտանգության ապահովման սարք Սարքը նախատեսված է՝ • Ավտոմատ և ձեռքով հրդեհային տվիչներից ազդանշանների ընդունման համար • «Հրդեհ», «Անսարքություն»,« Տագնապ» ազդանշանների մշակման համար • Իրադարձությունների փոխանցման համար կենտրոնական վահանակին կամ օպերատոր համակարգին ՕՃՕ Օգտագործվում է հասցեական –անալոգային հրդե հրդեհային ազդանշանային համակարգերում:

						ՀՀհ Հիմնական ֆունկցիաներ • Հասցեական սարքերի վերահսկում • Հրդեհի, կարճ միացման, գծի խզման և սարքերի խափանման ավտոմատ հայտնաբերում • Ահազանգման, ծխահեռացման, օդափոխության համակարգերի և վերելակների կառավարում • Ըստ ժամանակացույցի իրադարձությունների գրանցում • Տվյալների փոխանցում դիսպետչերական համակարգին • Ձեռքով կառավարում սարքից Համակարգի ճարտարապետություն • Տիպ՝ հասցեական –անալոգային • Պրոտոկոլ R3-Lin • Կապ՝ RS-485 • Սարքերի քանակ՝ առնվազն 60 • Ինտեգրում՝ Fire Sec կամ համարժեք ծրագրով Տեխնիկական բնութագիր Սնուցում • Հիմնական՝ 210–ից 230Վ, 50Հց • Ռեզերվային՝ մարտկոց (12Վ) Ինտերֆեյսներ • RS-485 • Հասցեական գծեր • Կառավարման գծեր Ավտանգություն • Գծերի վերահսկում • Ինքնադիագնոստիկա • Պաշտպանություն կարճ միացումից և գերբեռնվածությունից • Սնուցման վերահսկում • Ջերմաստիճան առնվազն

						-10°C....+50°C • Օդի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 93% Կոնստրուկցիա • Պատյան՝ պլաստիկ/ մետաղե • Տեղադրում ՝ պատին • Պաշտպանություն՝ առնվազն IP30 Համատեղելիություն • Աշխատանք նույն համակարգում Ryбеж(R3) • Ամբողջական սինխրոնացում • Գործող տվիչների աջակցում Ինտեգրում • Միացում RS-485 • Աշխատանք առանց համակարգի փոփոխման • Համատեղելիություն գործող ծրագրի հետ Խիստ տեխնիկական պահանջ Մատակարարվող սարքը պարտադիր պետք է լինի լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ՝ աշխատող R3-Link պրոտոկոլով: Պարտադիր պայմաններ • Աշխատանք նույն ցանցում առանց կոնվերտորների • Ամբողջական համատեղելիություն գործող սարքերի հետ • Աշխատանք RS-485 գծով • Աջակցություն գործող հասցեական սարքերին • Սինխրոն աշխատանք մյուս հանգույցների հետ • Չի թույլատրվում պրոտոկոլի փոխակերպիչների օգտագործում • Չի թույլատրվում համակարգի

					վերակառուցում • Չի թույլատրվում մասամբ համատեղելի լուծումներ Սարքը պետք է լինի Рубеж համակարգի R3 պրոտոկոլով աշխատող ընդունիչ-կառավարման սարք, լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ,ապահովող ամբողջական ինտեգրում առանց լրացուցիչ սարքերի և փոփոխությունների ։ Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Рубеж	Рубеж	Рубеж-2ОП прот. R3 (Addressable Fire Control Panel)	ООО «Рубеж»	Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային կառավարման և անվտանգության ապահովման սարք Սարքը նախատեսված է՝ • Ավտոմատ և ձեռքով հրդեհային տվիչներից ազդանշանների ընդունման համար • «Հրդեհ», «Անսարքություն»,« Տագնապ» ազդանշանների մշակման համար • Իրադարձությունների փոխանցման համար կենտրոնական վահանակին կամ օպերատոր համակարգին ՕՃՕ Օգտագործվում է հասցեական –անալոգային հրդե հրդեհային ազդանշանային համակարգերում:

						ՀՀհ Հիմնական ֆունկցիաներ • Հասցեական սարքերի վերահսկում • Հրդեհի, կարճ միացման, գծի խզման և սարքերի խափանման ավտոմատ հայտնաբերում • Ահազանգման, ծխահեռացման, օդափոխության համակարգերի և վերելակների կառավարում • Ըստ ժամանակացույցի իրադարձությունների գրանցում • Տվյալների փոխանցում դիսպետչերական համակարգին • Ձեռքով կառավարում սարքից Համակարգի ճարտարապետություն • Տիպ՝ հասցեական –անալոգային • Պրոտոկոլ R3-Lin • Կապ՝ RS-485 • Սարքերի քանակ՝ առնվազն 60 • Ինտեգրում՝ Fire Sec կամ համարժեք ծրագրով Տեխնիկական բնութագիր Սնուցում • Հիմնական՝ 210–ից 230Վ, 50Հց • Ռեզերվային՝ մարտկոց (12Վ) Ինտերֆեյսներ • RS-485 • Հասցեական գծեր • Կառավարման գծեր Ավտանգություն • Գծերի վերահսկում • Ինքնադիագնոստիկա • Պաշտպանություն կարճ միացումից և գերբեռնվածությունից • Սնուցման վերահսկում • Ջերմաստիճան առնվազն

						-10°C....+50°C • Օդի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 93% Կոնստրուկցիա • Պատյան՝ պլաստիկ/ մետաղե • Տեղադրում ՝ պատին • Պաշտպանություն՝ առնվազն IP30 Համատեղելիություն • Աշխատանք նույն համակարգում Ryбеж(R3) • Ամբողջական սինխրոնացում • Գործող տվիչների աջակցում Ինտեգրում • Միացում RS-485 • Աշխատանք առանց համակարգի փոփոխման • Համատեղելիություն գործող ծրագրի հետ Խիստ տեխնիկական պահանջ Մատակարարվող սարքը պարտադիր պետք է լինի լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ՝ աշխատող R3-Link պրոտոկոլով: Պարտադիր պայմաններ • Աշխատանք նույն ցանցում առանց կոնվերտորների • Ամբողջական համատեղելիություն գործող սարքերի հետ • Աշխատանք RS-485 գծով • Աջակցություն գործող հասցեական սարքերին • Սինխրոն աշխատանք մյուս հանգույցների հետ • Չի թույլատրվում պրոտոկոլի փոխակերպիչների օգտագործում • Չի թույլատրվում համակարգի

					վերակառուցում • Չի թույլատրվում մասամբ համատեղելի լուծումներ Սարքը պետք է լինի Рубеж համակարգի R3 պրոտոկոլով աշխատող ընդունիչ-կառավարման սարք, լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ,ապահովող ամբողջական ինտեգրում առանց լրացուցիչ սարքերի և փոփոխությունների ։ Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։