

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՖ ԷՖ ՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                             |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | TOSHIBA               | TOSHIBA             | TOSHIBA<br>VFAS1-4007PL-WN1 | TOSHIBA                | <p>Տրանզիստորային ինվերտոր (TRANSISTOR INVERTER) գազի կոմպրեսորի յուղի պոմպերի համակարգում տեղադրման համար VFAS1-4007PL-WN1</p> <p>0,75kW-1,8kWA-1HP INPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 50/60 I(A)3,7max OUTPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 0,01/500 (0,1/1000) I (A) 2,3 (CF 4kHz) որը պետք է համատեղելի լինի համակարգում տեղադրված TOSHIBA ընկերության մյուս երեք ինվերտորների հետ, իր բոլոր պարամետրերով : Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>համապատասխանության<br/>հավաստագիր, տեղեկատվություն<br/>արտադրողի, արտադրման երկրի և<br/>արտադրման ժամկետի վերաբերյալ:<br/>Մատակարարվող ապրանքները<br/>պետք է լինեն նոր և<br/>չօգտագործված: Երաշխիքային<br/>ժամկետ 1 տարի: «Երևանի ՋԷԿ»<br/>ՓԲԸ աշխատում է ISO 9001-2015,<br/>ISO 14001-2015 և ISO 37001-2016<br/>ստանդարտների պահանջներին<br/>համապատասխան:</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԷՖ ԷՖ ՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                             |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                       | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | TOSHIBA                | TOSHIBA       | TOSHIBA<br>VFAS1-4007PL-WN1 | TOSHIBA                    | <p>Տրանզիստորային ինվերտոր (TRANSISTOR INVERTER) գազի կոմպրեսորի յուղի պոմպերի համակարգում տեղադրման համար VFAS1-4007PL-WN1</p> <p>0,75kW-1,8kWA-1HP INPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 50/60 I(A)3,7max OUTPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 0,01/500 (0,1/1000) I (A) 2,3 (CF 4kHz) որը պետք է համատեղելի լինի համակարգում տեղադրված TOSHIBA ընկերության մյուս երեք ինվերտորների հետ, իր բոլոր պարամետրերով : Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>համապատասխանության<br/>հավաստագիր, տեղեկատվություն<br/>արտադրողի, արտադրման երկրի և<br/>արտադրման ժամկետի վերաբերյալ:<br/>Մատակարարվող ապրանքները<br/>պետք է լինեն նոր և<br/>չօգտագործված: Երաշխիքային<br/>ժամկետ 1 տարի: «Երևանի ՋԷԿ»<br/>ՓԲԸ աշխատում է ISO 9001-2015,<br/>ISO 14001-2015 և ISO 37001-2016<br/>ստանդարտների պահանջներին<br/>համապատասխան:</p> |
|--|--|--|--|--|--|