

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	----	----	----	----	<p>Տրանզիստորային ինվերտոր (TRANSISTOR INVERTER) VFAS1-4055PL-WN1 5,5kW-11kWA-7,5HP U(V) INPUT 3PH 380/480V. F(Hz)50/60, I(A) 20,3max OUTOUT U(V) 3PH 380/480 F(HZ) 0,01/500 (0,1/1000) I(A)14,3 (CF 4kHz), որը պետք է համատեղելի լինի համակարգում տեղադրված TOSHIBA ընկերության մյուս երեք ինվերտորների հետ, իր բոլոր պարամետրերով:Ապրանքի հետ Ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր,տեղեկատվություն</p>

				<p>արտադրողի, արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի: «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ աշխատում է ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 և ISO 37001-2016 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭЧ-БЦДЦПЗР-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	----	----	----	----	Транзисторный инвертор (TRANSISTOR INVERTER) VFAS1-4055PL-WN1 5,5 кВт-11 кВт-7,5 л.с. Входное напряжение U(B) 3 фазы 380/480 В. Частота F(Гц) 50/60, ток I(A) 20,3 макс. Выходное напряжение U(B) 3 фазы 380/480, частота F(Гц) 0,01/500 (0,1/1000), ток I(A) 14,3 (CF 4 кГц), который должен быть совместим с тремя другими инверторами TOSHIBA, установленными в системе, по всем параметрам. Необходимо предоставить сертификат соответствия качества

				<p>вместе с изделием, информацию о производителе, стране-изготовителе и дате производства. Поставляемые изделия должны быть новыми и неиспользованными. Гарантийный срок 1 год. ЗАО «Ереванская тепловая электростанция» работает в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 и ISO 37001-2016.</p>
--	--	--	--	--