ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչ ՕՊ-5	Յարպոժինվեստ	ՕՊ - 5 տիպի կրակմարիչը նախատեսված են հրդեհը մարելու համար: Լիցքավորված փոշու կշիռը լինի՝ 5 կգ (+ - 0.25 կգ): Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ լինի 1,6ՄՊա (+- 0.2): Կրակմարիչը պահպանվում է - 40 C0 + 50 C0 ջերմաստիճանի պայմաններում: Հրդեհաշիջման տևողությունը լինի 10 վրկ.: Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3 մետր: Կրակմարիչի քաշը ոչ պակաս 7 կգ (կախված իրանի պատի հաստությունից): Պետք է լինի 2026թ. արտադրության: Կրակմարիչի իրանի օգտագործման ժամկետը՝ 10 տարի: Կրակմարիչի իրանի վրա դաջված լինի արտադրության տարեթիվը, մակնիշը: Կրակմարիչների գլխիկները լինեն բազմակի օգտագործման: Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 10 տարվա ընթացքում անսահմանափակ:

				Կրակմարիչի մեկ օրինակը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Մասնակիցը յուրաքանչյուր կրակմարիչի հետ միասին պետք է ներկայացնի կրակմարիչի անձնագիր: Կրակմարիչները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Ярпожинвест	Огнетушитель типа ОП – 5	ООО Ярпожинвест	Огнетушители типа ОП – 5 предназначены для тушения пожара. Вес порошка заряженного в огнетушитель должен быть 5 кг (± 0.25 кг). Рабочее давление в корпусе огнетушителя должно составлять 1.6 МПа (± 0.2 МПа). Огнетушитель хранится при температуре: от - 40 С0 до + 50 С0. Продолжительноста тушения пожара должна составлять 10 сек. Расстояние струи при работе не менее 3 метров. Вес огнетушителя не менее 7 кг (в зависимости от толщины стенки корпуса). Должен быть производства 2026 года. Срок службы корпуса огнетушителя – 10 лет. На корпусе огнетушителя должны быть нанесены: год производства, марка и т.д., также на армянском языке. Головка огнетушителей должна быть многократного

				использования. Срок перезарядки огнетушителя: неограничен в течение 10 лет. Согласовать с Заказчиком один экземпляр огнетушителя. Участник должен предоставить паспорт огнетушителя вместе с каждым огнетушителем. Огнетушители должны быть неиспользованным. Транспортировку и разгрузку товара осуществляет Продавец.