

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) ոչ պակաս քան 200կՎԱ ԱՍԱ -ը պետք է լինի կրկնակի փոխակերպման առցանց, մաքուր ելքային սինուսոիդալ լարումով, կայուն մուտքի լարման տատանումների նկատմամբ՝ բեռի անընդմեջ սնուցումը ապահովելու նպատակով: Պետք է փոխարկվի տարբեր աշխատանքային ռեժիմների միջև առանց ելքային լարման ընդհատման, անխափան սնուցելով բեռը Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն պետք է

նախատեսված լինի բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղի կամ արկղերի առկայություն Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, ոչ պակաս քան 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 32 հատ, ոչ պակաս քան 200ԱԺ Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 200կՎԱ Մուտք. Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ $\pm 1\%$, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում Հաճախականությանը ոչ պակաս քան 50/60 Հց Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0,97 ԵԼՔ. Ելքային լարում՝ 380/400/415Վ $\pm 1\%$, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավելի քան 1% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 92,5% (100% բեռի դեպքում) Գերբեռնվածություն՝ 110%

					բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 1 րոպե Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ 50/60Հց Այլ տվյալներ. ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել մարտկոցների լարման ոչ պակաս քան $\pm 5\%$ շեղման դեպքում Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ զուգահեռ միանալու ոչ պակաս քան 4 հատ այլ նմանատիպ ԱՍՍ-ներին: Թվային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի քան 75 դԲ ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 1300x1000x1800 մմ UPS-ը պետք է համապատասխանի
--	--	--	--	--	--

					հետևյալ նվազագույն ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 և՛ այլ պայմաններ. Մատակարար ընկերությունը պետք հաշվի առնի այն հանգամանքը, որ ԱՍԱ-ն և ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղը կամ արկղերը պետք է մոնտաժվեն առավելագույնը 5-6 մ² սենյակում Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից
--	--	--	--	--	---

մինչ այդ անշատիչի
 համապատասխան մալուխի
 տեղադրում Երաշխիքը՝ ոչ պակաս
 քան 24 ամիս Որակի վկայականներ
 (առկայություն). 1. ISO 9001 կամ
 համարժեք 2. CE (directive 2014/30
 EU) EN62040-1 կամ համարժեք, 3.
 CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2
 կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-01-01/0012-2026/52 ниже
 представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					