

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Junwei 2.Wellpower	1.Junwei 2.Wellpower	1.JW- MDG-2024-0988 2.WP-C70GF	1.Weifang Junwei Machinery Co., Ltd. 2.Jiangsu Wellpower Generator Co., Ltd.	Շարժիչ. Աշխատանքային իզոթրությունը 88կՎԱ/70կՎտ, Աշխատանքային ծավալ, ոչ ավել քան (L) 4,5, Հովացման համակարգ՝ ջրային/անտիֆրիզ, Արտանետման ստանդարտ ISO8178-54C1 /EAPP Ֆիզիկական չափերը (Երկարություն x լայնություն x բարձրություն) (mm) 2650x950x1660 Օդի ներածման համակարգ . Պահանջվող օդի հոսքը (m³/min) 287 Հովացման համակարգ. Սառեցման հեղուկի մաքսիմալ ծավալը (L) 30, Սառեցման հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճանը(°C) 105 ,

					Թերմոստատի բացման ջերմաստիճան 76/80(°C) , Յուղման համակարգ. Յուղի ծավալը Մինիմալ/ Մաքսիմալ (L) 10 / 14 Աղմուկի մակարդակը. Աղմուկը (dB(A)) համաձայն ISO 8528 ստանդարտի, 111.7 7մ հեռավորության վրա Վառելիքի համակարգ. Դեկավարվող` ECU Էլեկտրական համակարգ. Էլեկտրական սնուցման համակարգը (V) 12/24, Մեկնարկիչի հզորությունը, ոչ ավել (kW) 5.4, Մարտկոցի լիցքավորիչ (A) 70, Վառելիքի ծախսը. Վառելիքի ծախսը 100% բեռնվածության դեպքում մոտ 205.5 գ/kW կամ 18,8 լ/ժ -ից Ալտերնատոր. Ելքային լարում` V 230/400, Հաճախականություն` HZ 50, Ավտոմատ լարման կարգավորում <math>\pm\%</math> 0,5, Չգուլշացման համակարգ` ինքնազգուշացում, Ալտերնատորը պետք է համապատասխանի միջազգային հետևյալ ստանդարտներին եւ կանոններին - IEC 60034, NEMA MG 1.32-33, ISO 8528-3, CSA C22.2 n°100-14 եւ UL 1446 (UL 1004). Համապատասխանեցվում է նաեւ IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC
--	--	--	--	--	--

				61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N եւ EN 55011, Եվրոպական զոնայի համար նախատեսված 1-ին դասի A դասին: Այն պետք է արտադրված լինի ISO 9001 եւ ISO 14001 որակի չափանիշներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1.Junwei 2.Wellpower	1.Junwei 2.Wellpower	1.JW-MDG-2024-0988 2.WP-C70GF	1.Weifang Junwei Machinery Co., Ltd. 2.Jiangsu Wellpower Generator Co., Ltd.	Շարժիչ. Աշխատանքային հզորությունը 88կՎԱ/70կՎտ, Աշխատանքային ծավալ, ոչ ավել քան (L) 4,5, Հովացման համակարգ՝ ջրային/անտիֆրիզ, Արտանետման ստանդարտ ISO8178-54C1 /EAPP Ֆիզիկական չափերը (Երկարություն x լայնություն x բարձրություն) (mm) 2650x950x1660 Օդի ներածման համակարգ . Պահանջվող օդի հոսքը (m³/min) 287 Հովացման համակարգ. Սառեցման հեղուկի մաքսիմալ ծավալը (L) 30, Սառեցման հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճանը(°C) 105 ,

					Թերմոստատի բացման ջերմաստիճան 76/80(°C) , Յուղման համակարգ. Յուղի ծավալը Մինիմալ/ Մաքսիմալ (L) 10 / 14 Աղմուկի մակարդակը. Աղմուկը (dB(A)) համաձայն ISO 8528 ստանդարտի, 111.7 7մ հեռավորության վրա Վառելիքի համակարգ. Դեկավարվող` ECU Էլեկտրական համակարգ. Էլեկտրական սնուցման համակարգը (V) 12/24, Մեկնարկիչի հզորությունը, ոչ ավել (kW) 5.4, Մարտկոցի լիցքավորիչ (A) 70, Վառելիքի ծախսը. Վառելիքի ծախսը 100% բեռնվածության դեպքում մոտ 205.5 գ/kW կամ 18,8 լ/ժ -ից Ալտերնատոր. Ելքային լարում` V 230/400, Հաճախականություն` HZ 50, Ավտոմատ լարման կարգավորում <math>\pm\%</math> 0,5, Չգուլշացման համակարգ` ինքնազգուշացում, Ալտերնատորը պետք է համապատասխանի միջազգային հետևյալ ստանդարտներին եւ կանոններին - IEC 60034, NEMA MG 1.32-33, ISO 8528-3, CSA C22.2 n°100-14 եւ UL 1446 (UL 1004). Համապատասխանեցվում է նաեւ IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC
--	--	--	--	--	--

				61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N եւ EN 55011, Եվրոպական զոնայի համար նախատեսված 1-ին դասի A դասին: Այն պետք է արտադրված լինի ISO 9001 եւ ISO 14001 որակի չափանիշներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	---