

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԳԱՐԴԵՆ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/304 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչ ՕՊ-4	Յարպոժինվեստ	/, լիցքավորված 40% ABCE տեսակի փոշիով՝ /տեղադրումով/ 1.Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4.0 +/- 0.2լ 2.Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 ՄՊա 3.Կրակմարիչ նյութի շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր 4.Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -50 0C + 50 0C 5.Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ ոչ ավել 6.3 կգ 6.Կրակմարիչի բարձրությունը՝ ոչ ավել 420 մմ, իրանի տրամագիծը՝ ոչ ավել 150 մմ 7.Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարի 8.Կրակմարիչի վերալիցքավորման պարբերականությունը՝ 5 տարին 1 անգամ 9.Կրակմարիչ նյութի մատակարարման տևողությունը՝ ոչ պակաս 10 վարկյան 10.Ծխացող պինդ նյութերի մարում՝ A դաս, կարգ-2A 11.Դյուրավառ հեղուկների և

				հավվող պինդ նյութերի մարում՝ B դաս, կարգ-70 B 12.Վառվող գազերի մարում՝ C դաս, 13.Էլեկտրական սարքավորումների և մալուխների մարում՝ E դաս 14.Պաշտպանվող մակերեսը՝ 50 քմ 15.Կրակմարիչի կախիչի և ցողիչի առկայություն 16.Արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թվականի 1-ին եռամսյակ 17.Յուրաքանչյուր կրակմարիչի հետ պետք է տրամադրվի կրակմարիչի անձնագիր: 18.Երաշխիքային սպասարկում 12 ամիս (առանց կողմնակի միջամտության կրակմարիչի ճնշման անկման դեպքում վերալիցքավորում, իսկ վերալիցքավորման անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով)
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМГАРДЕН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-26/304 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ярпожинвест	Огнетушитель ОП-4	ярпожинвест	./, заряженный 40% порошком типа ABCЕ / 1.Масса заряда, кг 4.0 +/- 0.2 2.Рабочее давление, 1.5 МПа 3.Длина струи ОТВ (не менее), 3 м 4.Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -50...+50 5.Масса огнетушителя полная (не более), кг 6,3 6.Высота корпуса (не более), мм 420, диаметр корпуса (не более), мм 150 7.Срок службы (не менее), лет 10 8.Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет 9.Продолжительность подачи ОТВ (не менее), с: 10 10.Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс А), ранг 2 А 11.Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых веществ (класс В), ранг 70 В 12.Тушение горючих газов (класс С) 13.Тушение электропроводки, электроустановок (класс Е) 14.Защищаемая площадь 50м2 15.Наличие кронштейна

				(крепления) и распылителя (шланга с насадкой) огнетушителя. 16.Год выпуска: 1-й квартал 2026 года. 17.С каждым огнетушителем должен предоставляться паспорт огнетушителя. 18.Гарантийный срок обслуживания составляет 12 месяцев со дня поставки товара. (перезарядка или замена в случае падения давления или выхода из строя огнетушителя без внешнего вмешательства)
--	--	--	--	--