

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պալետոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-ՀՈԱԿ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	DN15մմ, Միացումները ներառյալ, Հակամագնիսական, Տեսակի հաստաստման սերտիֆիկատ, Ստուգաչափման վկայական, Ճշտության դասը ISO4064-ի դեպքում C դասի, իսկ MID-ի դեպքում՝ R160 հորիզոնական տեղադրման դեպքում, Հաշվարկային սարքի ցուցմունքի տիրույթը-99999.99, Աշխատանքային ճնշումը-15-16bar: Ջրաչափական սարքավորումը իր հետ պետք է ունենա 15մմ-25մմ չափի միացման դետալներ և տարբեր՝ 15մմ-25մմ տրամաչափի

					անցումային դետալներ, տարբեր տրամագծի ջրագծերին միացման համար, ինչպես նաև հետադարձ փական (նյութի տեսակը արույր /լատուն/)։ Ջրաչափական հանգույցը պետք է տեղադրվի պատվիրատուի կողմից ներկայացվող դիտահորերում։ Տեղադրումը պետք է իրականացնել պատվիրատուի սահմանված չափորոշիչներով և նորմերով։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Պալետոն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15-ՀՈԱԿ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	DN15մմ, Միացումները ներառյալ, Հակամագնիսական, Տեսակի հաստաստման սերտիֆիկատ, Ստուգաչափման վկայական, Ճշտության դասը ISO4064-ի դեպքում C դասի, իսկ MID-ի դեպքում՝ R160 հորիզոնական տեղադրման դեպքում, Հաշվարկային սարքի ցուցմունքի տիրույթը-99999.99, Աշխատանքային ճնշումը-15-16bar: Ջրաչափական սարքավորումը իր հետ պետք է ունենա 15մմ-25մմ չափի միացման դետալներ և տարբեր՝ 15մմ-25մմ տրամաչափի

					անցումային դետալներ, տարբեր տրամագծի ջրագծերին միացման համար, ինչպես նաև հետադարձ փական (նյութի տեսակը արույր /լատուն/)։ Ջրաչափական հանգույցը պետք է տեղադրվի պատվիրատուի կողմից ներկայացվող դիտահորերում։ Տեղադրումը պետք է իրականացնել պատվիրատուի սահմանված չափորոշիչներով և նորմերով։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։
--	--	--	--	--	--