ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Նարեկ Յուրիկի Կոստանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/237 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ինվերտորային օդորակիչ	Ինվերտորային օդորակիչ	12000 ԲՏՈՒ ինվերտորային օդորակիչ: Սպլիտ Ինվերտոր համակարգով, թվային էկրանով, օդորակիչ հզորությունը՝ 12000 BTU , պատին ամրացվող , ինվերտորային օդորակիչ, օդի շրջանառ.-նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը՝ 3500 (+-5% շեղում) Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 3900 (+-5% շեղում) Վտ, էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 40քմ, թևիկները (ժալյուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 56Դբ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 62 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում) ՝ 1000 ԿՎՏ: Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով: Ածխային ֆիլտր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ: Խողովակներ առնվազն 6 մետր: արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ ԲxLxԽ (սմ) 48x71x24 սմ (+-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը ԲxLxԽ (սմ)27x92x20 (+-5% շեղում): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-15°C: Գազի տեսակը R410a:

			Տեղադրումը և գործարկումը իրականցնում է վաճառողը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Մատակարարը պետք է իրականացնի նաև առկա հին օդորակիչի ապամոնտաժումը, եթե այդպիսին կա: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП НАРЕК КОСТАНЯН ЮРИКОВИЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/237 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			