ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հարությունյան24 ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TSS Standart	TCC МД АД-30C T400	TSS Standart	TSS	1. Ընդհանուր պահանջներ • Կիրառման ոլորտ՝ Բժշկական կենտրոնի պահուստային սնուցում: • Աշխատանքային պայմաններ՝ Անխափան աշխատանք մինչև 25 կՎտ միաժամանակյա առավելագույն բեռի պայմաններում՝ հաշվի առնելով բժշկական սարքավորումների գործարկման (պիկային) հոսանքները: • Տեղադրում՝ Արտաքին (բացօթյա)՝ եղանակակայուն և ձայնամեկուսիչ պաշտպանիչ պատյանով: 2. Էլեկտրական և մեխանիկական պարամետրեր • Անվանական

						ակտիվ հզորություն՝ Ոչ պակաս, քան 30 կՎտ: • Տեսակ / Փուլայնություն՝ Դիզելային, Եռաֆազ: • Անվանական լարում / Հաճախականություն՝ 400/230 Վ, 50 Հց: • Հզորության գործակից (\(\cos \phi\))՝ 0.8: • Շարժիչի պտտման հաճախականություն՝ 1500 պտ/րոպե (նախընտրելի): • Հովացման համակարգ՝ Հեղուկային (ռադիատորային): • Մեկնարկի համակարգ՝ Էլեկտրական (ավտոմատ լիցքավորվող մարտկոցով): • Լարման կարգավորում՝ Ավտոմատ (AVR համակարգ): 3. Ավտոմատացում և Կառավարում (AMF + ATS) • Ցանցի մոնիտորինգ՝ Հիմնական ցանցի խափանման կամ լարման տատանման ավտոմատ հայտնաբերում (պարտադիր): • Գործարկում և Փոխանցում՝ Ավտոմատ գործարկում և բեռի փոխանցում գեներատորին (ԱՎՊ / ATS համակարգ): • Հետադարձ անցում՝ Հիմնական ցանցի վերականգնման դեպքում ավտոմատ վերադարձ հիմնական սնուցմանը: • Թեստավորման

					ռեժիմներ՝ o Պլանային ինքնաախտորոշման ռեժիմ (TEST ռեժիմ)։ o Բեռի տակ փորձարկման (ստուգման) հնարավորություն։ • «Համապատասխանություն ստանդարտներին. Սարքավորումը պետք է սերտիֆիկացված լինի և համապատասխանի ISO 8528 (առնվազն G2 դաս), ISO 9001 և CE պահանջներին։ Պաշտպանիչ պատյանի աղմուկի մակարդակը չպետք է գերազանցի 75 դԲ-ը՝ 7 մետրից։» Տեղափոխման , տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները կատարում է մատակարարը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Հարությունյան24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	TSS Standart	ТСС МД АД-30С Т400	TSS Standart	TSS	1. Ընդհանուր պահանջներ • Կիրառման ոլորտ՝ Բժշկական կենտրոնի պահուստային սնուցում: • Աշխատանքային պայմաններ՝ Անխափան աշխատանք մինչև 25 կՎտ միաժամանակյա առավելագույն բեռի պայմաններում՝ հաշվի առնելով բժշկական սարքավորումների գործարկման (պիկային) հոսանքները: • Տեղադրում՝ Արտաքին (բացօթյա)՝ եղանակակայուն և ձայնամեկուսիչ պաշտպանիչ պատյանով: 2. Էլեկտրական և մեխանիկական պարամետրեր • Անվանական

						ակտիվ հզորություն՝ Ոչ պակաս, քան 30 կՎտ: • Տեսակ / Փուլայնություն՝ Դիզելային, Եռաֆազ: • Անվանական լարում / Հաճախականություն՝ 400/230 Վ, 50 Հց: • Հզորության գործակից (\(\cos \phi\))՝ 0.8: • Շարժիչի պտտման հաճախականություն՝ 1500 պտ/րոպե (նախընտրելի): • Հովացման համակարգ՝ Հեղուկային (ռադիատորային): • Մեկնարկի համակարգ՝ Էլեկտրական (ավտոմատ լիցքավորվող մարտկոցով): • Լարման կարգավորում՝ Ավտոմատ (AVR համակարգ): 3. Ավտոմատացում և Կառավարում (AMF + ATS) • Ցանցի մոնիտորինգ՝ Հիմնական ցանցի խափանման կամ լարման տատանման ավտոմատ հայտնաբերում (պարտադիր): • Գործարկում և Փոխանցում՝ Ավտոմատ գործարկում և բեռի փոխանցում գեներատորին (ԱՎՊ / ATS համակարգ): • Հետադարձ անցում՝ Հիմնական ցանցի վերականգնման դեպքում ավտոմատ վերադարձ հիմնական սնուցմանը: • Թեստավորման

					ռեժիմներ՝ o Պլանային ինքնաախտորոշման ռեժիմ (TEST ռեժիմ)։ o Բեռի տակ փորձարկման (ստուգման) հնարավորություն։ • «Համապատասխանություն ստանդարտներին. Սարքավորումը պետք է սերտիֆիկացված լինի և համապատասխանի ISO 8528 (առնվազն G2 դաս), ISO 9001 և CE պահանջներին։ Պաշտպանիչ պատյանի աղմուկի մակարդակը չպետք է գերազանցի 75 դԲ-ը՝ 7 մետրից։» Տեղափոխման , տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները կատարում է մատակարարը