

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 10 | Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/ 42/М20/Вуст/ШР22 Սխալանքի գործակիցը՝ $\pm 0.5\%$; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Կ; Ելքային ազդանշանը՝ $4 \div 20$ մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК փականային բլոկի հետ համակցված, Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ ЗНУ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ሀሀሠሠፀረቢባሕሀፀኩዎሀ ሀገር в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ረረፎሩ-ፎረጸረረገፀፀ-109/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 10 | Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/ 250кПа/25/42/ М20/Вуст/ШР22 Класс точности - $\pm 0.5\%$; Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал $4 \div 20$ мА Верхний предел измерения --- 250кПа; Элемер-БК-С-3-0-АС-ЗН-02-Р5-Д-М20-СК; С установленным вентильным блоком; кол.-во вентилей - 3; материал корпуса-сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды-наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель. Для АЭС, класс безопасности ЗНУ. |