

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԻԴՐՈՄԱՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ-ն ԱԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 2 | <p>45կվտ հզորությամբ շարժիչի ներքին կամ արտաքին տեղադրման պաշտպանիչ վահանակ ստորև ներկայացվող պարտադիր պայմանների առկայությամբ՝ Մուտքային ավտոմատ անջատիչ, Ֆազային ռելե, որն իր մեջ ներառում է՝ եռաֆազ համակարգի որևէ ֆազի բացակայություն, եռաֆազ համակարգի ֆազերի հաջորդականության փոփոխություն, եռաֆազ համակարգի լարման թույլատրելի փոփոխության բացակայություն, Հոսանքի ջերմային ռելե, որն իր մեջ ներառում է՝ շարժիչի թույլատրելի սահմանից գերբեռնման ժամանակ, տրված ժամանակահատվածում ամբողջ ավտոմատացման համակարգի երկրորդային շղթաների խզում, համակարգը վերագործարկելու հնարավորությամբ (ոչ ֆիկսմամբ): Երկրորդային շղթաների առանձին կառավարման (փորձարկման) հնարավորություն, առանց ուժային կամ առաջնային համակարգի կիրառման (սխեմատիկ): Շարժիչի աշխատանքի ընթացքում երեք ֆազերից յուրաքանչյուրի հոսանքի երևալու(ցույց տրման) հնարավորություն: Տեղադրվող Էլ. սարքավորումները CHINT մակնիշի Մատակարարումը՝ մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՀԻՂՐՈՍԱՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 2 | <p>Защитная панель для внутренней или внешней установки двигателя мощностью 45 кВт со следующими обязательными условиями: Вводной автоматический выключатель, фазное реле, в состав которого входят: отсутствие фазы трехфазной системы, изменение чередования фаз трехфазной системы, недопустимое изменение напряжения трехфазной системы, Токовое тепловое реле, включающее при перегрузке двигателя свыше допустимого предела разрыв вторичных цепей всей системы автоматики на заданный период времени, с возможностью повторного запуска системы (не фиксировано). Возможность отдельного управления (тестирования) вторичных цепей без использования силовой или первичной системы (схема). Возможность отображения тока каждой из трех фаз во время работы двигателя. Устанавливаемое электрическое оборудование марки CHINT Доставка за счет поставщика.</p> |