

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պարագիծ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 19 | Պարագիծ ՍՊԸ | Գլխավոր բաշխիչ Էլ. վահան ԳԲԿ | ԳԲԿ | Պարագիծ ՍՊԸ | ԳԲԿ Էլ. վահանը պետք է համալրված լինի ԱՄՈՐ- 80.60.25 IP66 (ոչ պակաս) տիպի Էլ վահանով: Համալրված՝ 1. Բեռի անջատիչ խզիչ 3p 250A դիմայի ղեկ.բռնակով, մեկուսացված համակարգ - 1 հատ: 2. MCCB Ավտ.անջատիչ 3p Iu-100 A, Ics- 17,5 kA -3 հատ: 3. MCCB Ավտ.անջատիչ 3p Iu-63 A, Ics- 17,5 kA -1 հատ: 4. MCB Ավտ.անջատիչ 1p Iu-40A, Ics- 6kA -3 հատ: 5. Մալուխների մուտքի գլանո՛ PG42 IP54-6 հատ: 6. Մուտքային մալուխի համար 95մմ2 ուժային սեղմակներով -3 հատ: 7. ՈՒՆԵՆԱ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>դիմային էլ. բաց կոնտակտներից պաշտպանիչ շերտ: 8. Բաշխման հաղորդածողերը կամ սեղմակները Ics- 25kA 9. Մոնտաժային հաղորդալարերը ունենա գունային թվային և տառային նշում: 10. Էլ. վահանը պետք է համապատասխան հավաքած լինի ГОСТ IEC 61439-1-2013-ին և իր բոլոր ենթակետերին: 11. ԳԲՎ վահանի սարքերի տեղադրման տեսքը և էլեկտրական սխեման պետք է համապատասխանի պատվիրատուի սխեմայի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Парагиц ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-22/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 19 | Парагиц ООО | | ГРЩ | Парагиц ООО | ГРЩ оснащён ЩМПг- 80.60.25 IP66 (не меньше параметрами) щитом. Комплектующие. 1. Выключатели-разъединител нагрузки 3р 250А с фронтальной рукояткой управления - 1 шт. 2. МССВ Ццп.ωλγωσπηξ 3р Iu-100 А, Ics- 17,5 кА - 3шт. 3. МССВ авт.выключатель 3р Iu-63 А, Ics- 17,5 кА - 1шт. 4. МСВ авт.выключатель 1р Iu-40А, Ics- 6кА -3 шт. 5. Кабельный ввод PG42 IP54 - 6 шт. 6. Клемма силовая вводная 95мм ² - 3 шт. 7. Фальш панель (пластрон) защитный слой от открытых контактов. 8. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Распределенные шины или блоки по току КЗ Ics-25кА. 9. Монтажные провода должны иметь цветную цифровую буквенную маркировку.</p> <p>10. Сборка эл.щита должно производится в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2013 со всеми подпунктами. 11. Внешний вид щита, распределительные устройств и схема подключения должна соответствовать схеме заказчика.</p> |
|--|--|--|--|---|