ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵԾ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՈՉ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1/Բ/2/ՎՔՆ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիզելային վառելիք ամառային Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը կտրոնային: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Պարտադիր պայման՝ 1. Լիցքավորման կետերի քանակը նվազագույնը պետք է լինի՝ - ՀՀ մարզերում ոչ պակաս 1 հատ, -քաղաք Երևանում 5-10 հատ: Անհրաժեշտության դեպքում, պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը ապահովում է կազմակերպությանը պատկանող լցակայաններից դիզելային վառելիքի փորձանմուշի հատկացումը ՀՀ ՊՆ լաբորատորիա՝ ծավալի և որակի լաբորատոր հետազոտություն իրականացնելու նպատակով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՈԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1/Բ/2/ՎՔՆ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Дизельное топливо на лето Цетановое число не менее 51. Цетановый индекс не менее 46. Плотность при 150С 820-845 кг/м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов: не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг. Температура вспышки: не ниже 55 0С. Угарный остаток /коксование/ в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400°С: от 2,0 до 4,5 мм2/с. Температура помутнения: не выше 5 0С. Доставка по купону. Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА 2004г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592 от 11 ноября. Обязательное условие: 1. Минимальное количество пунктов зарядки должно быть: - не менее 1 в регионах РА, - 5-10 в г. Ереване. В случае необходимости, по требованию ответственного ведомства, организация-поставщик обеспечивает выделение пробы дизельного топлива с принадлежащих организации АЗС в лабораторию Министерства обороны РА с целью проведения лабораторного