

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սորիս-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	Հրդեհային ծխի,երկլարային: • «Հերթապահ » և «Հրդեհ» ռեժիմների լուսային արտապատկերում, • Սնուցման լարումը 9 Վ÷30Վ, • Ազդասարքի աշխատանքի զգայունությունը ոչ ավել քան 9 վայրկյան, • Միջին աշխատանքային ժամաքանակը մինչ խոտանումը 60000 ժամ, • Միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի. • Ազդասարքի Էլեկտրական սնուցումը իրականացվում է հաստատուն 9 Վ÷30Վ լարումով, հնարավոր է սնող լարման բևեռների փոփոխություն` 100մվ տևողությամբ և առնվազն 0.7 վայրկյան կրկնման տևողությամբ: • 20Վ սնուցման լարման դեպքում սնուցման առավելագույն հոսանքը 45մկԱ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \cup \cup - \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup - 07/23$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	Пожарный дымовой 2-х проводный: • Световая индикация "Дежурный режим", "Пожар", • Напряжение питания 9В÷30 В, • Инерционность срабатывания извещателя - не более 9с, • Средняя наработка на отказ извещателя - не менее 60000ч. Средний срок службы извещателя - не менее 10 лет. Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением величиной от 9В до 30В с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100мс и периодом повторения не менее 0,7с. Потребляемый ток при напряжении питания 20В - не более 45мкА.