

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը  |
|--------------------|--|
| 8                  | <p>Հրդեհային-կրակի, պայթյունակայուն, - երկլարային միացման սխեմայով, - ուլտրամանուշակագույն ճառագայթամաբ, - ալիքի երկարության միջակայքը 165նմ ÷ 200նմ: Պայթունակայունության աստիճանը 1ExdIICT6/T5 համաձայն՝ ГOCT 14254-96-ի: Ազդասարքի կորպուսի պաշտպանության աստիճանը IP66: Ազդասարքի կլիմատիկական տիպը УХЛ1 Л համաձայն՝ ГOCT 14254-96-ի: Ազդասարքի կազմվածքը թույլ է տալիս հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերով մոնտաժում: Ազդասարքի սնուցումը իրականացվում է հրդեհային ազդանշանային շլեյֆից՝ 12-30Կ: Աշխատած վիճակում ազդասարքի հոսանքը՝ ոչ ավել քան 30մԱ, իսկ լարումը ոչ պակաս քան 8Կ: Ազդասարքի աշխատելու դեպքում նրա ելքային ազդանշանը պահպանվում է կրակի ճառագայթման ազդեցությունը դադարելու դեպքում: Սնուցման 12Վ լարման, ազդասարքի երկլարային միացման դեպքում հերթապահ ռեժիմում սնուցման հոսանքը կազմում է ոչ ավել քան 0.3մԱ: Հակադարձ բևեռականությամբ լարման սնուցման դեպքում հերթապահ հոսանքը ոչ ավել քան 8մկԱ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30°C ÷ + 45°C: Օդի առավելագույն թույլատրելի հարաբերական խոնավությունը + 40°C ջերմության դեպքում 90%: Ազդասարքի տեսանելիության անկյունը՝ առնվազն 90°: Չափերը ոչ ավել քան 120 x 120 x 100մմ, քաշը ոչ ավել քան 1,1կգ, միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի: Կորպուսը պատված է անտիստատիկ պոլիմերա-էպոքսիդային նյութով: Ազդասարքի Էլեկտրական հոսանքով հոսանքահարվելուց պաշտպանության աստիճանը՝ II համաձայն՝ ГOCT 12.2.007.0-75-ի:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО “Энерджи Групп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕАДЦПФ-28/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 8          |                            |