

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ -ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Incotex Electronics Group	Меркурий 234 ARTM2- 00PBR.R	Меркурий 234 ARTM2- 00PBR.R	Incotex Electronics Group	<p>Էլ.Էներգիայի հաշվիչ. տրանսֆորմատորային միացման (0.2 S ճշտության դասի) եռաֆազ, եռէլեմենտանի (քառալար), բազմաֆունկցիոնալ, բազմատարիֆային (4) հաշվիչ, նախատեսված է երկու ուղղություններով ակտիվ և ռեակտիվ էներգիաների, հզորության քանակը գրանցելու և տվյալները փոխանցելու համար: Հազեցած է ցանցի տվյալների, բեռնվածքի գրաֆիկի, ինչպես նաև այլ տվյալների պահպանման հիշողությունով, թվային տվիչով,</p>

RS485 ինտերֆեյսով,
ինքնաախտորոշիչ ֆունկցիայով,
լուսավորվող էկրանով, լրացուցիչ
սնուցումով: Պետք է
համապատասխանի առկա գործող
АлфаЦентр ծրագրին: Ս NOM-3 57.7
220/100 380 Վ, Inom (Imax)-5 (10)Ա:
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -
40 - +65: Տվյալների գրանցման
ժամանակահատվածը՝ 1 - 60 րոպե:
Սկզբնական հոսանքը
(զգայունությունը) սկսված 0,001Ա:
Օգտագործվող հզորությունը 2Վտ:
Պետք է ավտոմատ կերպով ֆիքսեն
և արտապատկերեն
տեղեկատվությունը իրենց
պատյանի հանովի մասի
անթույլատրելի տեղահանման
մասին: Չափսերը՝ առավելագույնը
307x170x89 մմ: Երաշխիքային
ժամկետը 1 տարի: Մասնակիցը
պետք է ներկայացնի
«Ստանդարտացման և
չափագիտության ազգային մարմին»
ՓԲԸ-ի կողմից տրված տվյալ
հաշվիչի տեսակի հաստատման
հավաստագիր: Մասնակիցը
յուրաքանչյուր Էլ.Էներգիայի
հաշվիչի հետ միասին պետք է

					ներկայացնի տեխնիկական անձնագիր: Էլ.Էներգիայի հաշվիչները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Մատակարարը:
--	--	--	--	--	--

датчиком, интерфейсом RS485, функцией самодиагностики, экраном с подсветкой, дополнительным источником питания. Должен соответствовать существующей программе Альфа Центр. U NOM-3 57.7 220/100 380В, I_{ном} (I_{max})-5 (10) А. Рабочая температура от -40 до +65. Период регистрации данных от 1-й до 60 минут. Начальный ток (чувствительность) начиная 0.001А. Потребляемая мощность 2 Вт. Они должны автоматически фиксировать и отображать информацию о недопустимом извлечении съемной части футляра. Размер – максимум 307x170x89 мм. Гарантия – 1 год. Участник должен предоставить свидетельство об утверждении данного типа счётчика, выданное ЗАО «Национальный орган стандартизации и метрологии». Участник должен предъявить технический паспорт вместе с каждым счётчиком электроэнергии. Счётчики электроэнергии должны быть неиспользованными.

					Транспортировку и разгрузку товара осуществляет Исполнитель.
--	--	--	--	--	---