

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սորիս-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-95/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Փոփոխական և հաստանուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչների ստուգման սարք Էլեկտրամագնիսական, ջերմային և Էլեկտրոնային խզիչներով, մինչև 6300 Ա անվանական արժեքով փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչների, ինչպես նաև մինչև 3000 Ա անվանական արժեքով հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչների ստուգման համար: Բաղկացած է՝ ա) փոփոխական բլոկ մինչև 15 կԱ 1.կարգավորման բլոկ -1հատ 2.տրանսֆորմատորային բլոկ -2հատ 3. շարժական կանգնակ - 1հատ 4. պարագաների հավաքածու- 1.հատ 5. շահագործման փաստաթղթերի հավաքածու բ) ուղղիչ բլոկ մինչև 6 կԱ բաղկացած է՝ 1. ուղղիչ բլոկ - 1հատ 2. պատյան -1հատ 3. տեղեկատվական մալուխ -1հատ 4.սարքերի կանգնակի հետին շարժական թարեք СПП-30KA 5.փաստաթղթեր Չափսերը՝ 615x535x285mm</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦДЦПФ-95/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Устройство для проверки автоматических выключателей переменного и постоянного тока Для проверки автоматических выключателей переменного тока с электромагнитными, тепловыми и электронными выключателями номиналом до 6300 А, а также выключателей постоянного тока номиналом до 3000 А. Состоит из, (а) Переменный блок до 15 кА 1. регулировочный блок - 1 шт. 2. блок трансформаторный - 2 шт. 3. мобильный стенд - 1 шт. 4. комплект аксессуаров - 1 шт. 5. комплект эксплуатационных документов б) блок выпрямительный до 6 кА состоит из, 1. корректирующий блок - 1 шт. 2. чехол - 1 шт. 3. кабель информационный - 1 шт. 4. съемная задняя часть стойки прибора СПП-30КА 5. документы Размеры: 615x535x285мм</p>