

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Միսիթար Բաղդասարյան Ղուկասի ԱԶ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակները նախատեսված են 220/110 կՎ լարման օդային գծերի յուրաքանչյուր հենարանի վրա 2 կողմից ամրացնելու համար: Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակների չափսերը՝ 300 X 200 մմ, նյութը՝ ցինկապատ թիթեղից 0.8 մմ հաստության, որը պետք է լինի ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն: Ցուցանակների վերևի մասում «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ տողը պետք է գրված լինեն 14 մմ բարձրությամբ տեռերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Ցուցանակների այն կողմը, որտեղ պետք է գրված լինեն տեղեկատվությունները ներկված լինի ջրադիմացկուն և ջերմադիմացկուն սպիտակ գույնի ներկով: Ցուցանակների վրայի տեղեկատվությունները պետք է գրված լինեն սև գույնով, շրջանակի մեջ և ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն անգույն լաքով լաքապատված: Օդային գծի լարում, անվանում և հենարան տողերը պետք է գրված լինեն 17 մմ բարձրությամբ տառերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Օդային գծի անվտանգության գոտի և եզրային հաղորդալարերից հեռավորություն տողերը պետք է գրված լինեն 14 մմ բարձրությամբ տառերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Հեռախոսի համարներ տողը պետք է գրված լինի 14 մմ բարձրությամբ տառերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Գանգը և կարճ միակցման նշանը պետք է լինի 50 մմ բարձրությամբ ցուցանակի ներքևի աջ և ձախ կողմերում մզեցված: Հենարանի գծանկարը պետք է լինի 70 մմ բարձրությամբ և 50 մմ լայնությամբ ցուցանակի ներքևի միջնամասում, մզեցված: Ցուցանակների անկյունների 4 կողմում պետք է լինի անցքեր 6 մմ տրամագծով</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Мхитар Багдасарян ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ЕЦДЦТДР-23/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Информационные знаки безопасности предназначены для крепления с двух сторон к каждой опоре воздушных линий напряжением 220/110 кВ. размеры информационных знаков безопасности: 300 X 200 мм, Материал из оцинкованного листа толщиной 0.8 мм, который должен быть термостойким и водонепроницаемым. теплостойкая краска белого цвета: Телефонные номера линия должна быть написана буквами высотой 14 мм и окрашена по всей длине вывески и должна быть заполнена буквами высотой 14 мм и окрашена по всей длине вывески.: Череп и короткий соединительный знак должны быть тонированы в нижней правой и левой сторонах таблички высотой 50 мм. Рисунок опоры должен быть в нижней средней части таблички высотой 70 мм и шириной 50 мм, тонирован.</p>