

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մխիթար Բաղդասարյան Ղուկասի ԱԶ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 3               | Ենթակայանների կարգավարական անվանագրումները նախատեսված են 220/110 կՎ լարման ենթակայաններում Էլ. սարքավորումների վրա ամրացնելու համար, իսկ ֆազային գունավորման ցուցանակները ճակատամուտքերի վրա ամրացնելու համար: Կարգավարական անվանագրումներ և ֆազային գունավորման ցուցանակները պետք է լինեն մեկուսիչ նյութից 0.4 - 0.5 մմ հաստությամբ, ամուր և ինքնակաշուն, որը պետք է լինի ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն: Կարգավարական անվանագրումների ցուցանակները պետք է լինեն 300*300 մմ, 300*200 մմ, 200*150 մմ, 150*100 մմ չափսերի |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Мхитар Багдасарян ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ЕЦДЦТДР-23/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 3          | Диспетчерская номенклатура подстанций предусмотрена на подстанциях напряжением 220/110 кВ. сигнальные обозначения и знаки фазовой окраски должны быть из изоляционного материала толщиной 0,4 - 0,5 мм, прочного и самоклеющегося, который должен быть термостойким и водонепроницаемым. |