

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Բի Էն ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Ենթակայանների կարգավարական անվանագրումները նախատեսված են 220/110 կՎ լարման ենթակայաններում Էլ. սարքավորումների վրա ամրացնելու համար, իսկ ֆազային գունավորման ցուցանակները ճակատամուտքերի վրա ամրացնելու համար: Կարգավարական անվանագրումներ և ֆազային գունավորման ցուցանակները պետք է լինեն մեկուսիչ նյութից 0.4 - 0.5 մմ հաստությամբ, ամուր և ինքնակաշուն, որը պետք է լինի ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն: Կարգավարական անվանագրումների ցուցանակները պետք է լինեն 300*300 մմ, 300*200 մմ, 200*150 մմ, 150*100 մմ չափսերի: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը: * Մասնակիցը պետք է ներկայացնի գնման հայտում նշված ներկերի և անգույն լաքի ( ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն) որակի հավաստագիր: * Կարգավարական անվանագրումներ և ֆազային գունավորման ցուցանակների անվանումները, տեսքերը, չափսերը և քանակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйч Би Эн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ЕЦДЦП2Р-23/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Таблички диспетчерских наименований подстанций предназначены для прикрепления на эл. оборудование подстанций напряжением 220/110 кВ, а таблички цветового обозначения фаз - для прикрепления к фасаду. Таблички диспетчерского наименования и цветового обозначения фаз должны быть из изолирующего материала толщиной 0.4-0.5 мм, прочного и самоклеящегося, который должен быть термостойкий и водостойкий. Таблички диспетчерского наименования должны быть размера: 300*300 мм, 300*200 мм, 200*150 мм, 150*100мм. *</p> <p>Перевозку и разгрузку товара осуществляет Исполнитель. * Участник должен предоставить сертификат качества на краски и бесцветный лак (термостойкий и водостойкий), указанных в запросе котировок. *</p> <p>Наименование, текст, размеры и количество табличек диспетчерского наименования и цветового обозначения фаз согласовать с Заказчиком.</p>