

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քաթ մեյքեր ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակները նախատեսված են 220/110 կՎ լարման օդային գծերի յուրաքանչյուր հենարանի վրա 2 կողմից ամրացնելու համար: Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակների չափսերը՝ 300 X 200 մմ, նյութը՝ ցինկապատ թիթեղից 0.8 մմ հաստության, որը պետք է լինի ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն: Ցուցանակների վերևի մասում «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ տողը պետք է գրված լինեն 14 մմ բարձրությամբ տեռերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Ցուցանակների այն կողմը, որտեղ պետք է գրված լինեն տեղեկատվությունները ներկված լինի ջրադիմացկուն և ջերմադիմացկուն սպիտակ գույնի ներկով: Ցուցանակների վրայի տեղեկատվությունները պետք է գրված լինեն սև գույնով, շրջանակի մեջ և ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն անգույն լաքով լաքապատված: Օդային գծի լարում, անվանում և հենարան տողերը պետք է գրված լինեն 17 մմ բարձրությամբ տառերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Օդային գծի անվտանգության գոտի և եզրային հաղորդալարերից հեռավորություն տողերը պետք է գրված լինեն 14 մմ բարձրությամբ տառերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Հեռախոսի համարներ տողը պետք է գրված լինի 14 մմ բարձրությամբ տառերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Գանգը և կարճ միակցման նշանը պետք է լինի 50 մմ բարձրությամբ ցուցանակի ներքևի աջ և ձախ կողմերում մզեցված: Հենարանի գծանկարը պետք է լինի 70 մմ բարձրությամբ և 50 մմ լայնությամբ ցուցանակի ներքևի միջնամասում, մզեցված: Ցուցանակների անկյունների 4 կողմում պետք է լինի անցքեր 6 մմ տրամագծով: Հենարանների լարումները, անունները և քանակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու</p>

բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը: \* Մասնակիցը պետք է ներկայացնի գնման հայտում նշված ներկերի և անգույն լաքի ( ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն) որակի հավաստագիր: \* Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակների անվանումները և քանակները համաձայն ներկայացվող ցանկի: \* Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակների անվանումները, տեսքերը, չափսերը և քանակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: ՑԱՆԿ՝ 2023թ. Ընկերությանն անհրաժեշտ 220 կՎ լարման օդային գծերի ցուցանակների (ըստ քանակների և հենարանների համարների)՝ 1. ԳՅՈՒՄՐԻ՝ 204 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 1 - 17, 28-37, 51-218, 237-245, 2. «ՄԵՂՐԻ -1»՝ 156 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 33-150, 184-201, 214-234, 3. «ՄԵՂՐԻ -2»՝ 145 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 38-113, 151-186, 187-201, 260-265, 4. «Նաիրի»՝ 70 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 1-69, 5. «Անի-1»՝ 40 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 1-13, 41-43, 71, 72, 91-93, 107-111, 114-117, 128-130, 137, 138, 143-145 Ծանուցում՝ անհրաժեշտ է վերը նշված 220 կՎ օդային գծերի յուրաքանչյուր հենարանի տեղեկատվական ցուցանակից երկուական հատ՝ ընդհանուր քանակը՝ 1230 հատ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Քաղաքի մեթոդիկայի ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում՝ կոդի՝ ԲԷՅ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16 ներքո ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի լիարժեք նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	