

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | BERG | BERG | BERG | BERG | <p>Օդորակիչ 12000 ԲՏՈՒ հզորությամբ: Աշխատանքային մակերեսը առնվազն 30-40 մ²: Աշխատանքային ռեժիմը՝ հովացում/տաքացում: Էներգաարդյունավետության դասը՝ առնվազն B: Աղմուկի առավելագույնը մակարդակը՝ 40 դԲԱ ոչ ավել: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ: Հովացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 3200 Վտ: Տաքացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 3500 Վտ: Փոփոխական հոսանքի մուտքային սնուցումը՝ 220-240 Վ:</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Գույնը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Ներառյալ տեղադրումը (անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան տեխնիկան, օդորակիչները՝ բարձր հարկերի տեղադրման համար), առաքումը, մոնտաժումը և գործարկումը: Տեղադրման համար, ներառյալ խողովակները (երկարությունը առնվազն 3 մետր): Պատվիարտուհի կողմից նշված շենքի պատի շերտը ունի 6-8 սմ պենոպլաստային շերտ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/28
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | BERG | BERG | BERG | BERG | Օդորակիչ 12000 ԲՏՈՒ հզորությամբ: Աշխատանքային մակերեսը առնվազն 30-40 մ ² : Աշխատանքային ռեժիմը՝ հովացում/տաքացում: Էներգաարդյունավետության դասը՝ առնվազն B: Աղմուկի առավելագույնը մակարդակը՝ 40 դԲԱ ոչ ավել: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ: Հովացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 3200 Վտ: Տաքացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 3500 Վտ: Փոփոխական հոսանքի մուտքային սնուցումը՝ 220-240 Վ: |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Գույնը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Ներառյալ տեղադրումը (անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան տեխնիկան, օդորակիչները՝ բարձր հարկերի տեղադրման համար), առաքումը, մոնտաժումը և գործարկումը: Տեղադրման համար, ներառյալ խողովակները (երկարությունը առնվազն 3 մետր): Պատվիարտուհի կողմից նշված շենքի պատի շերտը ունի 6-8 սմ պենոպլաստային շերտ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|---|