

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՊԵՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ever Exceed	Ever Exceed	220V100A	Ever Exceed	Ենթակայանների ակումուլյատորային կայանքների լիցքավորման-լրալիցքավորման համակարգ 3ՊՄ-3.220.25.ՏՕ տիպի կամ համարժեք պարամետրերով այլ տիպի գործարանային արտադրության: 1. լրիվ հզորությունը 20 կՎԱ 2. Ելքային լարման նոմինալ արժեքը 220Վ 3. Ելքային հոսանքի նոմինալ արժեքը 100Ա 4. փոփոխական լարման հաճախականությունը 50±Հց 5. սնման լարուրը 380Վ 6. Ելքերի լարման շեղումը ±15% 7. փոփոխական հոսանքի մուտքերի

թիվը -2 8.Ելքային լարման կարգավորման տիրույթը 0+130 % 9. Ելքային հոսանքի կարգավորման տիրույթը 0+105 % 10.հզորության գործակիցը ≥ 0.8 11.Ելքային լարման կարգավորման ճշտությունը $\pm 0.5\%$ 12. Ելքային հոսանքի կարգավորման ճշտությունը $\leq 1\%$ Սարքավորումը պետք է ունենա. 1. Ելքի վրա պահուստային միացման ավտոմատ համակարգ (ABP) 2. սարքավորման ներքին շղթաների հսկման և կառավարման համար պահուստային էլ. սնուցում 3. ակումուլյատորային մարտկոցների մեկուսացման ամբողջականության ստուգման ռեժիմ 4.առաջադրված պարամետրերի և աշխատանքի ռեժիմի դիտարկում միկրոպրոցեսորոյին հեղուկ-բյուրեղային վահանակի վրա 5. բոլոր աշխատանքային ռեժիմների վերաբերյալ լուսադիոդային հատուկ ազդանշաններ ֆրոնտալ պանելի վրա 6. լիցքավորման սարքի միացումից հետո ամբողջ համակարգի վիճակի ստուգման հնարավորություն, ցուցիչ վահանակի վրա համապատասխան

				<p>ինֆորմացիայի ցուցադրումով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրանքի ստանդարտներին համապատասխան և գործարանային փաթեթավորմամբ, , գործարանային երաշխիքը 5 տարի, երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի: Ապրանքի տեղափոխումը, մոնտաժումը և միացումը ակումուլյատորային կայանքին կատարվում է մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԻՄՊԵՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ever Exceed	Ever Exceed	220V100A	Ever Exceed	Ենթակայանների ակումուլյատորային կայանքների լիցքավորման-լրալիցքավորման համակարգ 3ՊՄ-3.220.25.ՏՕ տիպի կամ համարժեք պարամետրերով այլ տիպի գործարանային արտադրության: 1. լրիվ հզորությունը 20 կՎԱ 2. Ելքային լարման նոմինալ արժեքը 220Վ 3. Ելքային հոսանքի նոմինալ արժեքը 100Ա 4.Ֆոփոխական լարման հաճախականությունը 50±Հց 5. սնման լարուը 380Վ 6.Ելքերի լարման շեղումը ±15% 7.Ֆոփոխական հոսանքի մուտքերի

թիվը -2 8.Ելքային լարման կարգավորման տիրույթը 0+130 % 9. Ելքային հոսանքի կարգավորման տիրույթը 0+105 % 10.հզորության գործակիցը ≥ 0.8 11.Ելքային լարման կարգավորման ճշտությունը $\pm 0.5\%$ 12. Ելքային հոսանքի կարգավորման ճշտությունը $\leq 1\%$ Սարքավորումը պետք է ունենա. 1. Ելքի վրա պահուստային միացման ավտոմատ համակարգ (ABP) 2. սարքավորման ներքին շղթաների հսկման և կառավարման համար պահուստային էլ. սնուցում 3. ակումուլյատորային մարտկոցների մեկուսացման ամբողջականության ստուգման ռեժիմ 4.առաջադրված պարամետրերի և աշխատանքի ռեժիմի դիտարկում միկրոպրոցեսորոյին հեղուկ-բյուրեղային վահանակի վրա 5. բոլոր աշխատանքային ռեժիմների վերաբերյալ լուսադիոդային հատուկ ազդանշաններ ֆրոնտալ պանելի վրա 6. լիցքավորման սարքի միացումից հետո ամբողջ համակարգի վիճակի ստուգման հնարավորություն, ցուցիչ վահանակի վրա համապատասխան

				<p>ինֆորմացիայի ցուցադրումով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրանքի ստանդարտներին համապատասխան և գործարանային փաթեթավորմամբ, , գործարանային երաշխիքը 5 տարի, երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի: Ապրանքի տեղափոխումը, մոնտաժումը և միացումը ակումուլյատորային կայանքին կատարվում է մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------