ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/41 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC	APC	APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V	APC	Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ)՝ 12.0 կվտ / 15.0 կՎԱ Ելքային լարում պետք է լինի՝ 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage Ելքային լարման տատանում ոչ ավել քան 5% Ելքային հաճախականություն (ցանցի Համաժամացում). 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz Sync to mains Այլ ելքային լարում - 220 Վ, 240 Վ Բեռի գերազանցման գործակիցը 3 : 1 Տոպոլոգիա - Double conversion online Ազդանշանի տեսակը - Սինուսոիդային ալիք

					Ծանրաբեռնված ռեժիմ - 60 վայրկյան 125% - ով և 30 վայրկյան 150-ով% Շրջանցում - Ներկառուցված ստատիկ շրջանցիկ, ներքին շրջանցիկ (ավտոմատ և մեխանիկական), ընտրովի արտաքին շրջանցիկ Մուտք Մուտքային հաճախականություն՝ 40 - 70 Հց հաճախականության ավտոմատ հայտնաբերում Մուտքային լարման միջակայքը հիմնական գործողությունների համար՝ 160-280վ Մուտքի ընդհանուր ներդաշնակ տատանում՝ 5% - ից պակաս լրիվ բեռնվածությամբ Այլ մուտքային լարումներ՝ 220 Վ, 240 Վ Լրիվ բեռնվածության մուտքային հզորության գործոն՝ 0.95 Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակ Մարտկոցի տեսակը՝ Կապարաթթվային մարտկոց Ներառված մարտկոցի մոդուլներ՝ 4 Վերալիցքավորման ժամանակ՝ ոչ ավել քան 3 ժամ Մարտկոցի գնահատված լարումը՝ + / - 192 Վ Մարտկոցի ծառայության ակնկալվող ժամկետ՝ 3 տարուց ոչ պակաս Մարտկոցի հզորությունը

					(Վտ)՝ 1,53 կվտ Ընդարձակվող գործարկման ժամանակ՝ 1 Մարտկոցի արդյունավետությունը՝ 93.0 % Հաղորդակցություն և կառավարում Ինտերֆեյսի պորտեր՝ DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base - T, Smart-Slot Ունենա նախապես տեղադրված SmartSlot քարտեր Ունենա արտակարգ իրավիճակներում անջատման հնարավորություն (EPO) Գերլարման պաշտպանություն և զտիչ Զտում Ամբողջական բազմաբեւեռ աղմուկի զտում ՝ 0,3% IEEE-ի Գերլարման փոխանցում ՝ զրոյական արձագանքման ժամանակ, երբ սեղմվում է. համապատասխանում է UL 1449-ին Գույն՝ Սեվ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 - 40 °C Աշխատանքային Հարաբերական խոնավություն՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Աշխատանքային բարձրությունը՝ 0 - 3048 մետր Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -15 - 45 °C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Պահպանման բարձրությունը՝ 0 - 15240 մետր

					Լսելի աղմուկ սարքի մակերեսից 1 մետր հեռավորության վրա՝ ոչ ավել քան 50.0 դբա Գործառնական ջերմության տարածում՝ 2800,0 BTU / ժամ Պաշտպանության դաս՝ IP20 կամ բարձր Երաշխիքային պայմանները՝ 2 տարի վերանորոգում կամ փոխարինում Անխափան սնուցման սարքը պետք է ունենա բարձր խտության, կրկնակի փոխակերպման on-line power protection-ով ընդարձակվող աշխատաժամանակով: Ելքային հզորությունը ՝ 12.0kWatts / 15.0kVA Սերվերային դարակի օգտագործման բարձրությունը՝ 12U Անմիջապես սարքի վրա առկա միացումներ՝ (8) IEC 320 C19 (Battery Backup) (1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Battery Backup) (8) IEC 60320 C19 (Battery Backup) (1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) Նոմինալ ելքային լարում՝ 230V Նոմինալ մուտքային լարում՝ 230V, 400V 3PH Մուտքային միացումներ՝ Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԿ-ԷԱՇՁ ԴՀԲ-23/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ** **предлагаемого товара**		Ունի երկակի ցանցի մուտք, որ թույլ կտա սարքը միացնել երկու առանձին էներգիայի աղբյուրներ: LCD display, որը տեքստային տվյալների միջոցով թույլ կտա արագ ախտորոշում կատարել պահպանված արտակարգ իրավիճակների և իրադարձությունների վերաբերյալ:
Номер лота			Предлагаемый товар		Կառավարվող արտաքին մարտկոցներ Հնարավորություն ունենա կիրառել ինչպես սերվերային դարակ/պահարանում, այնպես էլ առանձին՝ աշտարակ տարբերակով: Ունենա շարժական մուտքային/ելքային լարերի սկուտեղ Ունենա միաֆազ լայմ երաֆազ լարերի միացման հնարավորություն հաճախականություն (ցանցի համաձայնացում): 50/60 Hz +/- 3 Hz համակարգի հնարավորություն Automatic internal bypass և Hot-swappable batteries Սարքի գործակիցը 3՝1 Տոպոլոգիա - Double conversion online Մարտկոցների խելացի կառավարման հնարավորություն Կարգավորի լիցքավորման լարումը
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	техические характеристики
1	APC	APC	APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V	APC	Ազդանշանի տեսակը - սինուսոիդային ալիք ԿՎԱ Ելքային լարում պետք է լինի 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage Ելքային լարման խելացի կառավարման քարտի բնիկ - ցանցով կառավարելի Համաձայնացում 220 Վ, 240 Վ Բեռի գերազանցման անջատումից հետո բեռների ավտոմատ վերագործարկում

					ընտանեկան տարածքներում մեծամասնի համար՝ 60 Մայրուղիներում 125 կմ/ժ-ից ավելի արագությամբ ոչ ավել քան 10 վրկ Հոսանքազրկումներ՝ 70% - ից ոչ ավել քան 20 ամիս տարեկան Ներդրված ծառայությունների կարգավիճակ, ներդրման ենթակա ծառայությունների ցանկ Մաս՝ տավտանարան պետք է ունենա կայացնող, ընդունող ապարատ Մուտքային հոսանքի լարումը՝ 140 - 270 Վ Մուտքային հոսանքի հաճախականությունը՝ 40 - 70 Հց Հանձնման հաճախականությունը և տեղադրումը տարածքում՝ ապահովված է Մուտքային հոսանքի հաճախականությունը՝ 1 հիմնական գործողությունների
					համար՝ 160-280վ Մուտքի ընդհանուր ներդաշնակ տատանում՝ 5% - ից պակաս լրիվ բեռնվածությամբ Այլ մուտքային լարումներ՝ 220 Վ, 240 Վ Լրիվ բեռնվածության մուտքային հզորության գործոն՝ 0.95 Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակ Մարտկոցի տեսակը՝ Կապարաթթվային մարտկոց Ներառված մարտկոցի մոդուլներ՝ 4 Վերալիցքավորման ժամանակ՝ ոչ ավել քան 3 ժամ Մարտկոցի գնահատված լարումը՝ + / - 192 Վ Մարտկոցի ծառայության ակնկալվող ժամկետ՝ 3 տարուց ոչ պակաս Մարտկոցի հզորությունը

					(Վտ)՝ 1,53 կվտ Ընդարձակվող գործարկման ժամանակ՝ 1 Մարտկոցի արդյունավետությունը՝ 93.0 % Հաղորդակցություն և կառավարում Ինտերֆեյսի պորտեր՝ DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base - T, Smart-Slot Ունենա նախապես տեղադրված SmartSlot քարտեր Ունենա արտակարգ իրավիճակներում անջատման հնարավորություն (EPO) Գերլարման պաշտպանություն և զտիչ Զտում Ամբողջական բազմաբեւեռ աղմուկի զտում ՝ 0,3% IEEE-ի Գերլարման փոխանցում ՝ զրոյական արձագանքման ժամանակ, երբ սեղմվում է. համապատասխանում է UL 1449-ին Գույն՝ Սեվ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 - 40 °C Աշխատանքային Հարաբերական խոնավություն՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Աշխատանքային բարձրությունը՝ 0 - 3048 մետր Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -15 - 45 °C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Պահպանման բարձրությունը՝ 0 - 15240 մետր

					Լսելի աղմուկ սարքի մակերեսից 1 մետր հեռավորության վրա՝ ոչ ավել քան 50.0 դբա Գործառնական ջերմության տարածում՝ 2800,0 BTU / ժամ Պաշտպանության դաս՝ IP20 կամ բարձր Երաշխիքային պայմանները՝ 2 տարի վերանորոգում կամ փոխարինում Անխափան սնուցման սարքը պետք է ունենա բարձր խտության, կրկնակի փոխակերպման on-line power protection-ով ընդարձակվող աշխատաժամանակով: Ելքային հզորությունը ՝ 12.0kWatts / 15.0kVA Սերվերային դարակի օգտագործման բարձրությունը՝ 12U Անմիջապես սարքի վրա առկա միացումներ՝ (8) IEC 320 C19 (Battery Backup) (1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Battery Backup) (8) IEC 60320 C19 (Battery Backup) (1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) Նոմինալ ելքային լարում՝ 230V Նոմինալ մուտքային լարում՝ 230V, 400V 3PH Մուտքային միացումներ՝ Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)

					Ունի երկակի ցանցի մուտք, որ թույլ կտա սարքը միացնել երկու առանձին էներգիայի աղբյուրներ: LCD display, որը տեքստային տվյալների միջոցով թույլ կտա արագ ախտորոշում կատարել պահպանված արտակարգ իրավիճակների և իրադարձությունների վերաբերյալ: Կառավարվող արտաքին մարտկոցներ Հնարավորություն ունենա կիրառել ինչպես սերվերային դարակ/պահարանում, այնպես էլ առանձին՝ աշտարակ տարբերակով: Ունենա շարժական մուտքային/ելքային լարերի սկուտեղ Ունենա միաֆազ կամ եռաֆազ լարերի միացման հնարավորություն Խելացի կառավարման քարտի բնիկ , ցանցով կառավարելի ,կենտրոնական կառավարման համակարգի հնարավորություն , Automatic internal bypass և Hot-swappable batteries Սարքի անջատումից հետո բեռների ավտոմատ վերագործարկում Մարտկոցների խելացի կառավարման հնարավորություն Կարգավորի լիցքավորման լարումը

					ըստ մարտկոցի ջերմաստիճանի Մատակարարման ժամկետը լինի ոչ ավել քան 70 օր ՀՀ տարածքում լիազորված սերվիս կենտրոնի առկայություն: Մատակարարը պետք է ներկայացնի լիազորված նամակ արտադրողից (MAF): Մատակարը պետք է իրականացնի սարքավորման մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի նշված վայրում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: