

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	դիզելային գեներատորներ /100կվտ հզորությամբ/	<p>Նոմինալ հզորությունը-100/125 կվտ/կվա, վառելիքի տեսակը-դիզել, շարժիչի բազային ելքային հզորությունը՝ 121 կվտ, լարումը-400/230, ելքային հոսանքի հաճախությունը-50հց, հզորության գործակիցը-0.8cosφ, թողարկման համակարգը-Էլեկտրական՝ 24վ- թվով 2 հատ 70Ա-ից բարձր հզորության մարտկոցով, մարտկոցի լիցքավորիչ, փոխանջատիչ-քառաբևեռ, պահուստի ավտոմատ համակարգով՝ ՊԱՄ համակարգ (ABP), հովացման համակարգը-ջրային, հովացման հեղուկի ջեռուցման համակարգ, ձայնամեկուսիչ պատյան, կառավարման համակարգ-մոնիթորինգի միջոցով մոդուլային, ֆազերի քանակը-3, շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 7լ, վառելիքի բաքի ծավալը 150լ, արդյունավետ խլացուցիչ՝ տեղադրված պատյանի ներսում:</p> <p>Դիզելային գեներատորը լինի ձայնամեկուսիչ պատյանով: Դիզելային գեներատորի տեղափոխությունը և նախատեսվող տարածքում տեղադրումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ ավտոմատ անջատիչների և նյութերի (Էլեկտրական մալուխ, հաղորդալար, այլ սարքեր) օգնությամբ միացումը Էներգոհամակարգին և փորձարկումը ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացվում է մատակարարի կողմից և ներառվում է դիզելային գեներատորի գնի մեջ: Դիզելային գեներատորը նոր է և գործարանային փաթեթավորմամբ: Գործարանային երաշխիքը և երաշխիքային սպասարկումը՝ նվազագույնը 12 ամիս միացման և</p>

		<p>փորձարկումից հետո, որի ընթացքում խափանվելու դեպքում դիզելային գեներատորը վերանորոգվում է կամ փոխարինվում է նորով մատակարարի կողմից: Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НИКО-ТЕК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	товарный знак	технические характеристики
1	Дизельные генераторы / мощностью 100 кВт/	<p>Номинальная мощность-100/125 кВт/кВА, тип топлива-дизельное топливо, базовая выходная мощность двигателя-121 кВт, напряжение-400/230, частота выходного тока-50 Гц, коэффициент мощности-0,8 cosφ, система вывода-электрическая, 24 В-С 2 батареями емкостью более 70 а, зарядное устройство переключатель-четырёхполюсный, с автоматической резервной системой: система РАР (AVR), система охлаждения-вода, система подогрева охлаждающей жидкости, звукоизоляционный корпус, система управления-модульная с мониторингом, количество фаз-3, рабочий объем двигателя: 7, Объем топливного бака: минимум 150 л, эффективный глушитель, установленный внутри корпуса.</p> <p>Дизельный генератор должен быть в звукоизолированном корпусе. Транспортировка и установка дизель-генератора в предполагаемом районе, а также подключение к энергосистеме и тестирование в уголовно-исполнительных учреждениях Министерства юстиции Республики Армения с помощью необходимых автоматических выключателей и материалов (электрокабель, провода, другие устройства) осуществляются поставщиком и включаются в цену дизельного генератора. дизель-генератор должен быть новым и в заводской упаковке. Заводская гарантия и гарантийное обслуживание: 12 месяцев после подключения и тестирования, в течение которых дизельный генератор ремонтируется или</p>

		заменяется поставщиком на новый в случае выхода из строя Возможность постгарантийного обслуживания.
--	--	--